



W/ 33A/DST/24
Znak sprawy: RB/2/TP/2024

Opole, 11.07.2024 r.

**Do:
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego**

Dotyczy: zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 złotych prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, pn.:

„Budowa zasilania elektrycznego, przepustów rezerwowych ze studniami przelotowymi oraz słupów aluminiowych infrastruktury technicznej przy ul. Podmiejskiej dz. nr 1/72, 1/4, 1/11 obręb Groszowice w Opolu”

numer postępowania **RB/2/TP/2024**

WYJAŚNIENIA I

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy, Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonych zapytań dotyczących przedmiotowego postępowania.

Wykonawca A

Pytanie nr 1

Według dokumentacji projektowej (schemat zasilania elektrycznego infrastruktury monitoringu E-11) złącza kablowe są wyposażone w tablice monitoringu. Brak jest jednak informacji z jakich elementów tablica monitoringu powinna się składać.

W związku z powyższym mamy pytanie, czy złącze kablowe zostanie wyposażone w przedmiotową tablicę monitoringu przez inwestora zadania, czy my jako składający ofertę mamy ją wycenić? Jeżeli tak potrzebna jest informacja w jakie urządzenia ma być wyposażona tablica.

Odpowiedź:

Tablica monitoringu znajdująca się w złączu kablowym powinna być wyposażona w 3 sztuki gniazda roboczego na szynie DIN zabezpieczone każde osobnym wyłącznikiem nadprądowym B10 pozostałe elementy widniejące na rysunku zostaną zamontowane przez zamawiającego.

Pytanie nr 2

W zakresie budowy kanalizacji teletechnicznej – czy przedmiotowa kanalizacja ma być 2-rurowa czy 4-rurowa? W dokumentacji technicznej jest mowa o kanalizacji 2-rurowej, a w przedmiarze robót zawarto ilość rur sugerujących kanalizację 4-rurową.

Odpowiedź:

Zgodnie z przedmiarem. 2 x Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr. kat. III, 1 warstw w ciągu kan., 2 rur w warstwie, 2 otw. w ciągu kan.

Zgodnie z pkt. 12.11 SWZ jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Wykonawcy, przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie, powinni uwzględnić powyższe informacje jako wiążące i stanowiące integralną część SWZ.

Wiceprezes Zarządu


Małgorzata Raliega

Wiceprezes Zarządu


Katarzyna Boborska-Marciniak



Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole
Tel. 77 456 25 69, fax. 77 456 32 58
Konto: 24 1240 4272 1111 0000 4831 9081

NIP: 754 13 51 921
REGON: 531124805
KRS: 0000042036

Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 169.563.800 zł

