


- UWAGI
1. WSZYSTKIE PODANE WYMIARY, LOKALIZACJA I TYPY URZĄDZEŃ SĄ DO SPRAWDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ NA BUDOWIE.
 2. W PRZYPADKU ZMIANY PARAMETRÓW URZĄDZEŃ MOŻE ZAISTNIEĆ KONECZNOŚĆ KOREKTY PRZEKROJÓW PRZEWODÓW I ZABEZPIECZEŃ.
 3. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKcie MATERIAŁY, ROZMIAROWANIE TECHNICZNE I URZĄDZENIA, MUSZĄ POSIADAĆ ODPowiedNE ATTESTY, APROBATY TECHNICZNE I ODPowiedNIE NORMOM BEZPIECZEŃSTWA BHP I PRZECIWOPOŻAROWYM.
 4. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE OSPRZĘTU, APARATÓW I URZĄDZEŃ O PARAMETRACH TECHNICZNYCH RÓWNOWAŻNYCH ZAPROPONOWANYM W PROJEKcie, ZA ZGODĄ PROJEKTANTA I INWESTORA.
 5. PROJEKT ZGODNY Z NORMĄ "OCHRONA ODGROMOWA – PN-EN 62305". PRZYJĘTO IV POZIOM OCHRONY ODGROMOWEJ.
 6. INSTALACJA ODGROMOWA NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PLANEM PO PRZEPROWADZANIU REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO.
 7. ZWODY POZIOME NISKIE (DRUT STALOWY OCYNKOWANY SI/zn8mm) NALEŻY MONTOWAĆ NA UCHWYTACH ODKŁADANYCH ODPowiedNIM RODZAJEM ZASTOSOWANYCH ZWODÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYM RODZAJOM POKRYCIA DACHOWEGO.
 8. PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY – DRUT STALOWY OCYNKOWANY SI/zn8mm, PROWADZONY PO ELEWACJI BUDYNKU I MOCOWANY ZA POMOCĄ SYSTEMOWYCH UCHWYTÓW. PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY WYPOSAŻONY W ZŁĄCZA KONTROLNE NACIĄGOWE.
 9. POŁĄCZENIA METALICZNE Z OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ I METALOWYMI RYNNAMI.
 10. METALOWE RYNNY ORAZ OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ NALEŻY ŁĄCZYĆ Z INSTALACJĄ ODGROMOWĄ ORAZ UZEMIAJĄCĄ.
 11. DODATKOWO OCHRONIĆ URZĄDZENIA NA DACHU, A NIEPOKAZANE NA RZUCIE ARCHYTEKTONICZNYM – ANTENY ETC.

ISTN. UZIOM ODKOWY:
PRZY OKAZI PLANOWANEGO REMONTU CZĘŚCI FUNDAMENTOWEJ BUDYNKU NALEŻY WYKONAĆ NOWĄ INSTALACJĘ UZEMIAJĄCĄ W OBRĘBIE PRZYZIEMIA SPOŁY. PROJEKTUJE SIĘ WYKONAĆ UZIOM ODKOWY Z JĘSIĄ SI/zn 30x4mm PROWADZONY W MASIE WOLNOŚCI PO TRASIE ISTNIEJĄCEGO UZIOMU.

- LEGENDA
- PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY – DRUT SI/zn 8mm
 - ZWÓD POZIOMY – DRUT SI/zn 8mm
 - POŁĄCZENIE SKRĘCANE ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYJNE



BOB Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fatygański 50-325 Wrocław, ul. Młuchowska 13/1 tel. 0506177881, tel./fax (071) 345 92 64				
Inwestor: Powiat Trzebnicki				
Adres: ul. Ks. Dz. Wawrzyńca Bochenia 6, 55-100 Trzebnica				
Objekt: Budynek szkoły, kat. IX				
Adres: ul. Wojska Polskiego 17, 55-100 Trzebnica; dz. nr 28, AM/7, obręb Trzebnicki; obszar oddzielający do: nr 28, AM/7, obręb Trzebnicki				
Temat projektu: Remont i przebudowa budynku szkoły w ramach zadania: Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum Sportowo-Językowego w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy do wymogów nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla osób niepełnosprawnych i środowiska edukacji oraz Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum Ogólnokształcącego w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy do wymogów nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla osób niepełnosprawnych i środowiska edukacji.				
Temat rysunku: Dach - plan instalacji odgromowej				
Inicjator i nazwisko		Data		Nr upr.
mgr inż. Krzysztof Kaszowski		06.2017		26000556
Opracował:		mgr inż. Krzysztof Kaszowski		-
Sprawdził:		mgr inż. Jacek Kucharczyk		WFO/08/PO/01
BOB/17/10		1:100	P.W.	Inst. elektryczne
Nr projektu		Skala	Faza	Branża
				Nr rysunku