



ROZDZIELNICA RP-58

LOKALIZACJA: SALA LAPTOPOWA NR 58




RP-58

SKALA 1:5



UWAGI

- WSZYSTKIE PODANE WYMIARY, LOKALIZACJA I TYPY URZĄDZEŃ SĄ DO SPRAWDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ NA BUDOWIE.
- W PRZYPADKU ZMIANY PARAMETRÓW URZĄDZEŃ MOŻE ZAJŚĆ KONIECZNOŚĆ KOREKTY PRZEKROJU PRZEWODÓW I ZABEZPIECZEŃ.
- WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIAŁY, RÓZWAŻANIA TECHNOLOGICZNE I URZĄDZENIA, MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY, APROBATY TECHNICZNE I ODPOWIADĄĆ ODPOWIEDNIM NORMOM BEZPIECZEŃSTWA BHP I PRZECIWOPOŻAROWYM.
- DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE OSPRZĘTU, APARATÓW I URZĄDZEŃ O PARAMETRACH TECHNICZNYCH RÓWNOWAŻNYCH ZAPROPONOWANYM W PROJEKCIE, ZA ZGODĄ PROJEKTANTA I INWESTORA.
- ZAPROJEKTOWANO SZAFKĘ PODTYNKOWĄ TYPU GLOBAL LINE KLV-U-3/42-SF, DRZWI METALOWE PŁASKIE, ZAMYKANE, IP30, PROD. EATON. ZASILANIE OD GÓRY. WYJŚCIA KABLOWE DOLNE LUB/I GÓRNE.

		Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fabjanowski 50-323 Wrocław, ul.Kluczborska 13/1 tel.0506177881 , tel./fax(071) 345 92 64			
biuro obsługi budownictwa					
Investor	Powiat Trzebnicki				
Adres	ul. Ks. Dz. Wawrzyńca Bochenka 6, 55-100 Trzebnica				
Obiekt	Budynek szkolny, kat. IX				
Adres	ul. Wojska Polskiego 17, 55-100 Trzebnica; dz. nr 28, AM-7, obręb trzebnicki; obszar oddziaływania; dz. nr 28, AM-7, obręb trzebnicki				
Temat projektu	Remont i przebudowa budynku szkoły w ramach zadania: „Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum Sportowo-Językowego w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy do wymogów nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla osób niepełnosprawnych i środowiska edukacji” oraz „Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum Ogólnokształcącego w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy do wymogów nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla osób niepełnosprawnych i środowiska edukacji”.				
Temat rysunku	RP-58 - rozdzielnica elektryczna sal laptopowej. Schemat, rozmieszczenie aparatury				
	Imię i nazwisko	Data	Nr upr.	Podpis	
Projektował:	mgr inż. Krzysztof Kaszowski	06.2017	260/DOŚ/05		
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Kaszowski	06.2017	-		
Sprawdził:	mgr inż. Jacek Kucharzyk	06.2017	MAP0188POC0E07		
BOB/17/10	-	P.W.	Inst. elektryczne	E-10	
Nr projektu	Skala	Faza	Branża	Nr rysunku	

OCHRONA OD PORAZEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM:
OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM:
SAMOCZYNNY WYŁĄCZANIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S