



Piła, dnia 09.02.2024 r.

L.dz. 603/GWDA/ZP/3/24/AO

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

ODPOWIEŹ NA PYTANIE DOTYCZĄCE WYJAŚNIENÍ TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne pn.: **Dostawa fabrycznie nowej wysokoobrotowej dmuchawy promieniowej na łożyskach powietrznych wraz z montażem i rozruchem na terenie oczyszczalni ścieków GWDA w Pile**. Znak postępowania: **GWDA/ZP/3/24/AO**.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm.), przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

PYTANIE NR 1: Czy zamawiający dopuszcza dmuchawy o zakresie wydajności od 30m³/min do 73,33 m³/min przy ciśnieniu sprężania 60 kPa?

ODPOWIEŹ: Wartość 30 m³/min mieści się w zakresie podanym w specyfikacji technicznej zamówienia. Wartość 73,33 m³/min mieści się w zakresie podanym w specyfikacji technicznej zamówienia.

PYTANIE NR 2: Prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy wspólnicy spółki cywilnej w niniejszym postępowaniu są traktowani jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, czy spółka cywilna będzie traktowana jako jeden podmiot. Pytanie dotyczy ilości dokumentów składanych w niniejszym postępowaniu. Czy wystarczy, że będą to dokumenty wystawione wspólnie przez wspólników, czy każdy z nich musi wystawić i podpisać dokumenty oddzielnie.

ODPOWIEŹ: Zgodnie z zapisami SWZ szczegółowo opisanymi w Rozdziale XI. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszystkie pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

.....
(kierownik zamawiającego)