


ZGW-Ś 16/473 /21

ZAKŁAD GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
w Trzebowniku
36-001 Trzebowniko 989
tel. (17) 77 13 762,
www.bip.zgwstrzebowniko.pl

Adresat

Gmina Trzebowniko
36 – 001 Trzebowniko
Trzebowniko 976

Trzebowniko 06.05.2021 r.



Dotyczy : warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej projektowanego budynku zaplecza sportowego na działce o nr ew. 84 w Terliczce.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.04.2021 r. na podstawie Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.Nr 72,poz 747) z późniejszymi zmianami, Uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy Trzebowniko z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzebowniko, wydaje się techniczne warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej projektowanego budynku zaplecza sportowego na działce o nr ew. 84 w Terliczce.

1. Techniczne warunki przyłączenia :

- przyłączenie do sieci wodociągowej PCV 110 (dz. 85 – 88/2), ciśnienie w miejscu włączenia wynosi 0,2 – 0,4 MPa.
- przyłączenie do sieci kanalizacyjnej PCV 200 (dz. 85 – 88/2).
- woda pobierana będzie w ilości 1,2 m³ / dobę.
- ścieki bytowe przyjmowane będą w ilości 1,2 m³ /dobę.

2. Parametry techniczne związane z budową przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.

- woda – przyłącz wykonać rurami ϕ 110 (PE 100 SDR 17 PN 10) do bezpośredniego sąsiedztwa projektowanego budynku, następnie rurami ϕ 40 (PE 100 SDR 17 PN 10) do studni wodomierzowej lub ogrzewanego budynku. Przy końcowym odcinku rurociągu ϕ 110 należy zainstalować hydrant nadziemny DN 80 jako urządzenie płuczące.
- konsolę wodomierzową wyposażyc w dwa zawory odcinając, na instalacji wewnętrznej należy zainstalować zawór antyskażeniowy.
- kanalizacja – przykanalik wykonać rurami PCV 200 do bezpośredniego sąsiedztwa projektowanego budynku, następnie do budynku rurami PCV 200.

3. Informacje formalno – prawne.

- przyłącz wodociągowy i kanalizacyjny jest własnością Inwestora.
- przyłączenie do sieci wod-kan. nastąpi po wykonaniu przyłącza zgodnie z warunkami technicznymi i zabezpieczeniu miejsca wodomierza przed uszkodzeniem (mrozem).
- **należy sporządzić projekt wykonawczy przyłączy i uzgodnić w ZGW-Ś w Trzebowniku przed złożeniem do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (Narada Koordynacyjna).**
- **należy wykonać inwentaryzację powykonawczą przyłączy oraz uzyskać i dostarczyć do Zakładu protokoły odbioru skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenu (jeżeli takowe wystąpią). Prace przy wykonywaniu przyłączy, przy skrzyżowaniach z innymi urządzeniami uzbrojenia terenu, należy prowadzić pod nadzorem przedstawiciela tychże sieci.**
- warunki tracą ważność po podziale działki, zmianie numeru działki.
- wydane warunki przyłączenia nieruchomości są ważne 24 miesiące od dnia ich wydania.
- przedłużenie okresu ważności wydanych warunków technicznych może nastąpić na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie. Do wniosku należy załączyć aktualną mapą sytuacyjno-wysokościową.

Otrzymują:
1 x Urząd Gminy w Trzebowniku
1 x a/a

Dyrektor

mgr inż. Piotr Komenda

Sporządził:
Tomasz Kot