

**Dotyczy: przebudowy drogi powiatowej nr 1322R Brzostek-Opacionka,
budowa chodnika w km 0+377-1+500 ul. Słoneczna
w m. Brzostek powiat dębicki, województwo podkarpackie.**

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ul. Parkowa 28 39-200 Dębica

**Opinia techniczna do projektu j/w w zakresie dotrzymania warunków
technicznych określonych w piśmie Tauron Dystrybucja S.A.**

nr TD/OTR/OMD/2017-11-20/0000004 z dn. 20.11.2017.

1. Wszystkie minimalne odległości poziome od istniejących urządzeń energetycznych na projekcie są zachowane.
 2. W zakresie odległości pionowych krzyżujących linii SN i Nn wykonano pomiary wysokości przewodów od istniejącej powierzchni drogi i przeliczono na temperatury obliczeniowe. Na podstawie profili projektowanej drogi w miejscach skrzyżowania z liniami energetycznymi wynika że powierzchnia drogi po remoncie nie podniesie się więcej niż o 10 cm. Wyliczone odległości przy największych zwisach normalnych i uwzględnieniu proj. wysokości nawierzchni drogi są większe od dopuszczalnych przez normy.
- Przebudowa istniejących urządzeń energetycznych dla potrzeb projektowanej inwestycji nie jest konieczna.

Wola Mędrzechowska 04.12.2017

STANISŁAW WOLCZYŃSKI
Uprawniony projektant i kierownik budowy
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
w zakresie instalacji sieci elektrycznych
Upr. Nr A-NB-7342/31/91
Wola Mędrzechowska 144; tel.: (0-14) 643-77-42
e-mail: wolc@wp.pl