



INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

STAROSTWO POWIATOWE
W STRYŻOWIE38-100 Strzyżów, ul. Przemysłowa 100
tel./fax 17 2765 000, 17 2765 001

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [m ²]	POW. [m ²]	RODZAJ POSADZKI	WYS. POM.
001	Wiatrołap	5,10	5,10	Gres	3,05
002	Hall	37,80	37,80	Gres	3,05
003	Pom. administracyjne + trener	10,35	10,35	Gres	3,05
004	Szatnia/pom. sędziów	8,80	8,80	Gres	3,05
005	Węzeł sanitarny	5,10	5,10	Terakota	3,05
006	Pom. socjalne	6,00	6,00	Gres	3,05
007	Kotłownia	12,40	12,40	Terakota	4,25
008	Pom. techniczne / magazynowe	41,90	41,90	Posadzka betonowa	2,20-4,25
009	Szatnia gości	29,00	29,00	Gres	2,20-3,05
010	Węzeł sanitarny	17,50	17,50	Terakota	2,20-3,05
011	Szatnia gospodarzy	31,30	31,30	Gres	2,20-3,05
012	Węzeł sanitarny	17,30	17,30	Terakota	2,20-3,05
013	Pom. przebieg	11,30	11,30	Terakota	3,05
014	WC damskie dla kibiców	12,85	12,85	Terakota	2,20-3,05
015	Korytarz	7,90	7,90	Gres	3,05
016	Pom. gospodarcze	2,50	2,50	Terakota	3,05
017	WC dla niepełnosprawnych	5,25	5,25	Terakota	3,05
018	WC męskie dla kibiców	23,10	23,10	Terakota	3,05
019	WC osób niepełnosprawnych	10,30	10,30	Terakota	3,05
020	Pom. lekarza	9,20	9,20	Terakota	3,05
Powierzchnia całkowita		304,95			
Powierzchnia użytkowa		304,95			

LEGENDA:



- rurociąg zasilający c.o.
- - - rurociąg powrotny c.o.
- podejścia pod grzejniki (para przewodów)
- rurociąg zasilający c.t.
- - - rurociąg powrotny c.t.
- rurociąg zasilający podgrzewacz
- - - rurociąg powrotny podgrzewacza

- R1-R2 rozdzielacze ze stali nierdzewnej z przepływomierzami i szafką rozdzielczą podtynkową
- grzejniki stalowe płytowe
- NW nagrzewnice wodne
- KG kondensacyjny kocioł gazowy 45kW
- WG kanał wentylacyjny wywiewny Ø160
- KS komin spalinowy turbo 110/160

UWAGA:

- Instalację c.o. wykonać z rur PeX-a
- Instalację c.t. wykonać z rur stalowych ocynk.
- Instalację w kotłowni wykonać z rur stalowych ocynk.
- Grzejniki w pomieszczeniach "mokrych" wykonać z dodatkową powłoką antykorozyjną

PROJEKT BUDOWLANY

Investycja	"PRZEBUDOWA STADIONU SPORTOWEGO W STRYŻOWIE"		
Lokalizacja	Działka nr ewid.: 938/1; 937/46; 953/1; 939/2; 956 obręb 0001 Strzyżów obr. 1 - miasto Strzyżów		
Rozdział 6:	PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH BUDYNKU		
Temat rys.	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT PARTERU	Skala 1:100	Nr rys. IS-3
Investor	 Gmina Strzyżów ul. Przemysłowicza 5 38-100 Strzyżów		
Projekt	PRB CONSULTING JAROSŁAW BACHOREK ul. Sandomierska 26A 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel. 0601 695 077, fax 41 242 18 02		
Branża sanitarna		nr rys.	przestr.
Projektował:	mgr inż. Monika Polek	PDK/0131/POOŚ/09	
Sprawił:	mgr inż. Waldemar Polek	PDK/0021/POOŚ/08	