



Łąck, dn. 23.04.2024 r.

Nr postępowania: RI.271.1.2024

Oznaczenie Zamawiającego:

Gmina Łąck
ul. Gostynińska 2
09-520 Łąck

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji w trybie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż progi unijne pn.: „Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Łącku”.

Zamawiający – Gmina Łąck, zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych poniżej przekazuje treść pytań w sprawie wyjaśnienia treści SWZ wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1:

„Czy wyposażenie budynku również jest częścią zamówienia (rysunek „Parter Technologia”)?
Jeśli tak, to w jakim zakresie?”

Odpowiedź 1:

Wyposażenie budynku dotyczy wyłącznie tzw. „białego montażu”.

Pytanie 2:

„Prosimy o podanie zestawienia stolarki wewnętrznej i zewnętrznej”.

Odpowiedź 2:

Zamawiający w załączeniu przedstawia zestawienie stolarki wewnętrznej i zewnętrznej. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z warunkami technicznymi U max dla okien - 0,9 W/m²K i drzwi 1,3.



Pytanie 3:

„W dokumentacji brak projektu węzła ciepłego budynku oraz przyłącza z sieci ciepłowniczej. Jeśli zamówienie obejmuje wykonanie ww. prosimy o udostępnienie projektu”.

Odpowiedź 3:

Zamawiający informuje, że istnieje węzeł w budynku istniejącym. Dopuszcza się również montaż nowego wymiennika z kotłowni gminnej.