



# G m i n a D Ą B R O W A

49-120 Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, tel./fax /077/ 464-10-10  
<http://www.gminadabrowa.pl>, e-mail: [ug@gminadabrowa.pl](mailto:ug@gminadabrowa.pl)  
NIP: 991-04-58-640, REGON 531 413 047



**POLSKI  
ŁAD**

Dąbrowa, dn. 17 listopada 2023 r.

OR.271.12.2023

## Do wiadomości

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym, bez negocjacji, którego przedmiotem jest „Centrum Aktywności Lokalnej – przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gm. bibliotekę publiczną, stanowiącą ośr. kultury nowej generacji, modernizacja obiektów zabytkowych w gm. Dąbrowa”

W związku z zapytaniami do treści SWZ, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (*tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.*) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Proszę o wskazanie, jakie kwoty finansowania otrzymał Zamawiający na podstawie umów w ramach:
  - Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1 „Infrastruktura Bibliotek 2021–2025”
  - Polski Ład
  - innych źródeł dofinansowania

**Odp.: Powyższe informacje nie są przedmiotem Zamówienia. Zamawiający ma zabezpieczone środki na realizację inwestycji.**

2. Czy źródła pochodzenia środków finansowych są aktualne ?

**Odp.: Powyższe informacje nie są przedmiotem Zamówienia. Zamawiający ma zabezpieczone środki na realizację inwestycji.**

3. Czy ponad kwoty otrzymane na podstawie powyższych umów, Zamawiający dysponuje środkami własnymi, a jeżeli tak, to w jakim okresie realizacji przedmiotu umowy będzie korzystał ze środków własnych?

**Odp.: Powyższe informacje nie są przedmiotem Zamówienia. Zamawiający ma zabezpieczone środki na realizację inwestycji.**

4. Proszę udostępnić promesy z programu Polski Ład.

**Odp.: Powyższe informacje nie są przedmiotem Zamówienia. Zamawiający ma zabezpieczone środki na realizację inwestycji.**

5. Dotyczy odpowiedzi Zamawiającego z dnia 16.11.2023r. (odpowiedź nr 2, dotycząca uwzględnienia w kalkulacji wyposażenia zawartego w opisie projektu). Prosimy o jednoznaczne określenie i wyjaśnienie, co w rozumieniu Zamawiającego oznacza zapis "wyposażenie zawarte w opisie projektu".

**Odp.: Zamawiający nie posiada szczegółowych specyfikacji przedmiotowych urządzeń. W opisie do rys. A-3 pom. 2.5. i A-2 pom. 1.5. są wyszczególnione urządzenia, które należy dostarczyć. Parametry klasy średniej.**

6. Dotyczy wyposażenia ruchomego wskazanego w tabelach pomieszczeń na rysunkach nr A-2 „Rzut parteru” oraz A-3 „Rzut pierwszego piętra”. Stwierdzamy, że wymienione tam elementy, tj.: scena, piec czteropalnikowy + płyta + piekarnik, okap, mikrofalówka, zmywarka, ekspresy do kawy, lodówka, komputer i drukarka, oraz wyposażenie WC, czyli: dozowniki mydła, pojemniki na papier toaletowy, szczotki klozetowe, pojemniki na odpady, pojemniki na ręczniki, pojemniki na odpady komunalne nie mają **jakiegokolwiek odzwierciedlenia w żadnych opisach projektu** (brak specyfikacji materiałowych, parametrów eksploatacyjnych, nie określono ich standardu, nie wskazano ewentualnych produktów referencyjnych). Jeżeli zatem w opracowywanych ofertach należy przewidzieć dostarczenie wyposażenia ruchomego, wymienionego powyżej, to prosimy o pilne uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie.

**Odp.: Zamawiający nie posiada szczegółowych specyfikacji przedmiotowych urządzeń. W opisie do rys. A-3 pom. 2.5. i A-2 pom. 1.5. są wyszczególnione urządzenia, które należy dostarczyć. Parametry klasy średniej.**

7. Dotyczy branży architektura (rys. nr A-4 „Rzut poddasza”). W Uwadze „A” zapisano: „W części zakreskowanej rozebrać istniejące deskowanie, istniejącą folię i wełnę mineralną. Usunąć istniejący gruz. Między belkami ułożyć folię paroizolacyjną. Kolejną wełnę mineralną gr. 20 cm. Wierzch wełny zabezpieczyć folią PE”. W związku z tym, prosimy o informację, czy roboty te należy:

7.1. Uwzględnić w sporządzanej wycenie?

**Odp.: Tak należy uwzględnić.**

7.2. Jeżeli należy ująć je w ofercie, to czy izolacja ma być wykonana w płaszczyźnie połączeń dachowych, czy też w poziomie stropu między pierwszym piętem a poddaszem

**Odp.: Tak, docieplamy strop pomiędzy poddaszem i I piętem.**

8. Dodatkowo należy doliczyć wymianę drzwi zewnętrznych drewnianych, na wzór głównych drzwi wejściowych bez doświetla, w elewacji bocznej (wschodniej) rys. A-9.

**Załącznik - przedmiar.**

Z up. WÓJTA  
*[Podpis]*  
Ilona Uchert  
Sekretarz Gminy