



WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dane	Opis
Tryb postępowania	Art. 275 pkt 2
Nazwa zamówienia	„Wymiana okien drewnianych w budynku Urzędu Miejskiego w Złocińcu”
Znak sprawy	BZP.271.15.2023
Data pisma	24 listopada 2023 r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 wpłynęło zapytanie do treści SWZ. W związku z tym poniżej zamawiający przedstawia treść zapytania wraz z wyjaśnieniem

Pytania:

1. Proszę o informację, z jakiego materiału ma zostać nowa stolarka okienna: sosna łączona, sosna lita, meranti czy dąb?
2. W Specyfikacji Warunków Zamówienia Rozdział XI ust. 5, pkt 3) widnieje informacja, że do oferty należy dołączyć „inne dokumenty – wypełniony kosztorys ofertowy (...) dokumentację techniczną i wiedzę Wykonawcy...”. Proszę o informację jakie dokładnie dokumenty Zamawiający ma na myśli, mówiąc dokumentacja techniczna i wiedza Wykonawcy?
3. Proszę o informację, czy współczynnik $U=0,9$ W/m²K dotyczy pakietu szybowego w skrzydle wewnętrznym okien czy całego okna?
4. Proszę o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na produkcję oraz montaż wszystkich nowych okien drewnianych?
5. Proszę o informację, jakie szprosy należy zastosować w nowej stolarce okiennej: naklejane, międzyszybowe, wiedeńskie czy konstrukcyjne?”

Odpowiedzi Zamawiającego:

- Ad. 1. Okna drewniane mają być wykonane z drewna **sosna łączona**.
- Ad. 2. W SWZ w rozdziale XI ust. 5 pkt 3 zapisano iż, Wykonawca zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, posiadaną wiedzą oraz przedmiarem robót ma **sporządzić kosztorys ofertowy**, która ma załączyć do złożonej oferty.
- Ad. 3. Współczynnik przenikania ciepła $U \leq 0,9$ W/m²K dotyczy pakietu szybowego całego okna.
- Ad. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na produkcję i montaż wszystkich okien drewnianych. Okna w nadbudówce i klatce schodowej mają być wymienione na okna zespolone PCV w tym samym kolorze



(brązowym o strukturze drewnopodobnej) i rysunku co istniejące, z nawiewnikami, skrzydłami uchylno-rozwieralnymi, współczynnikiem przenikania ciepła $U \leq 0,9$ W/m²K, oszklone szybą zespoloną (potrójną).

Ad. 5. W nowych, drewnianych oknach skrzynkowych, szyba zewnętrzna ma być wyposażona w szpros konstrukcyjny, szyba wewnętrzna podwójna, zespolona bez szprosu.

W treści SWZ, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, wprowadza się następujące zmiany:

1) W rozdziale IV. **Opis przedmiotu zamówienia, po punkcie 2. Rozwiązania projektowe:** po zdaniu „Projektuje się wymianę okien drewnianych skrzynkowych w budynku głównym i na parterze przybudówki na okna drewniane skrzynkowe w tym samym kolorze (brązowym) i rysunku co istniejące, z nawiewnikami, ze skrzydłami uchylno-rozwieralnymi, współczynnikiem przenikania ciepła $U \leq 0,9$ W/m²K, oszklone szybą zewnętrzną pojedynczą wyposażoną w szpros konstrukcyjny, wewnętrzną podwójną zespoloną bez szprosu w ilości:

- 7 sztuk o wymiarze 100 x 150 cm,
- 3 sztuki o wymiarze 141 x 205 cm,
- 24 sztuki o wymiarze 146 x 205 cm.”

przez dodanie zapisu:

„Odcień koloru brązowego zostanie wskazany przez Zamawiającego, na podstawie palety kolorów przedłożonych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.”

„Projektuje się wymianę okien drewnianych zespolonych w nadbudówce okna dobudówki i klatce schodowej na okna zespolone PCV w tym samym kolorze (brązowym) i rysunku co istniejące, z nawiewnikami, skrzydłami uchylno-rozwieralnymi, współczynnikiem przenikania ciepła $U \leq 0,9$ W/m²K, oszklone szybą zespoloną (potrójną) w ilości:

- 1 sztuka o wymiarze 308 x 250 cm (łukowe prawe),
- 1 sztuka o wymiarze 308 x 250 cm (łukowe lewe),
- 1 sztuka o wymiarze 246 x 244 cm + 124 cm (łukowe),
- 1 sztuka o wymiarze 246 x 244 cm (prostokątne),
- 1 sztuka o wymiarze 164x 162 cm (prostokątne).

Zamiana okien z drewna na okna z PCV, podyktowana jest uzyskaniem, przy znacznych ich rozmiarach i łukach, większej szczelności i odporności na opady atmosferyczne.”

2) rozdział X otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca związany jest ofertą do dnia 9 stycznia 2024 r.”;

3) w rozdziale XII ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„2. Wykonawca składa ofertę na Platformie w terminie do dnia: 11 grudnia 2023 r., do godz. 10:00.”;

4) rozdział XIII otrzymuje brzmienie:



„Oferty otwarte zostaną w dniu **11 grudnia 2023 r. o godz. 10:30**”

Zamawiający informuje, że niniejsze zmiany treści SWZ stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.

Krzysztof Zacharzewski

Burmistrz Złocieńca