



Powiat Lęborski

Sekretariat: 59 863 28 25, 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwolebork.pl

RI.272.1.10.2022

Lębork, 29.09.2022 r.

Identyfikator postępowania: ocds-148610-978fc496-38b9-11ed-8832-4e4740e186ac

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku – etap IV” znak sprawy RI.272.1.10.2022

I. Działając w oparciu o art. 284 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

1. Czy można prosić o przybliżone wymiary schodów z pozycji 41 w przedmiarze? (Ilość stopni, długość, szerokość, wysokość). Bądź załączyć zdjęcie schodów, których dotyczy ta pozycja? Należy stopnie zdemontować nie uszkodzając ich, wyczyścić oraz ponownie zamontować?

Odpowiedź Zamawiającego:

Schody posiadają 6 stopni kamiennych o zróżnicowanych wymiarach. Stopień nr 1: 320 x 30 x 16 cm, stopień nr 2: 260 x 35 x 16 cm, stopnie 3-6: 200 x 35 x 16 cm. Stopnie należy zdemontować, oczyścić oraz ponownie zamontować. Poniżej zdjęcie schodów.

