

Adres do korespondencji
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Krakowie
ul. Dajwór 27, 31-060 Kraków

Obsługa klientów
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz
Telefonicznie: +48 32 606 0 616



Data: 12.03.2024 r.
Nr pisma: TD24-02-0463352-03
Sprawa: budowy i przebudowy chodników na terenach
zielonych dzielnicy III Prądnik Czerwony
w Krakowie.
Kontakt: Eugeniusz Stabryła
Telefon: 572 993 547
E-mail: Eugeniusz.Stabryla@tauron-dystrybucja.pl

**Zarząd Zieleni Miejskiej
w Krakowie
ul. Reymonta 20
30-059 Kraków**

Szanowni Państwo

Odpowiadając na Państwa pismo znak: IU.501.3.1.24.KZ z dnia: 28.02.2024 r., TD24-02-0463352-02 informujemy
uprzejmie, że w obszarze ujętym w piśmie, nie planujemy prac modernizacyjnych.

W obszarze planowanych prac zlokalizowane są nasze czynne sieci kablowe SN i nn. W związku z tym:

- w pasach czynnych sieci kablowych SN i nn nie należy lokalizować elementów małej architektury oraz sadzić
drzew i krzewów, w przypadku lokalizowania drzew w zbliżeniu do istniejących linii kablowych należy wystąpić
o uzgodnienia branżowe i warunki zabezpieczenia kabli za pomocą osłon (rur) w celu ochrony przed
destrukcyjnym działaniem systemu korzeniowego na urządzenia,
- pod projektowanymi miejscami przeznaczonymi do ruchu kołowego istniejące urządzenia należy zabezpieczyć
lub przebudować a istniejące urządzenia przebudować poza teren planowanych miejsc parkingowych,
- nie wyklucza się istnienia w terenie niezinwentaryzowanego lub niezgłoszonego do zasobów czynnego uzbrojenia
elektroenergetycznego nieznajdującego się na majątku lub w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A.,
- zaleca się ustalenie nadzoru ze strony służb TAURON Dystrybucja S.A. podczas realizacji prac w pobliżu
urządzeń i sieci elektroenergetycznych pozostających na majątku i eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A.

W razie potrzeby, należy wystąpić o uzgodnienie branżowe.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że w oparciu o warunki przyłączenia lub warunki usunięcia kolizji inwestorzy
obiektów mogą starać się o uzyskanie podstawy prawnej dla ich realizacji włącznie z infrastrukturą energetyczną, co
może być związane z koniecznością prowadzenia jej w pasach wymienionych przez Państwa do remontu ulic.
Obecnie nie posiadamy na ten temat żadnych informacji.

Nadmieniamy przy tym, że w przypadku wystąpienia awarii na urządzeniach elektroenergetycznych zlokalizowanych
w rejonie wyżej wymienionych ulic, będziemy zmuszeni je usunąć w celu przywrócenia pierwotnego układu zasilania
energii elektryczną, co może się wiązać z pracami ziemnymi.

Prosimy, by w korespondencji, powołali się Państwo na nr pisma lub nr sprawy.

Łączymy wyrazy szacunku

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Krakowie
Kierownik Wydziału Planowania i Rozwoju
Wydział Planowania i Rozwoju

Stanisław Molus