



Oddział Dystrybucji Poznań  
Enea Operator Sp. z o.o.  
Oddział Dystrybucji Poznań  
61-108 Poznań, ul. Panny Marii 2

tel. +48 / 61 884 32 00  
faks +48 / 61 884 59 51

WPLYNEŁO

Poznań dn. 18.12.2023 r.

Nr. ....

Poznań, dnia 12.12.2023 r.  
Enea/OD5/ZMS/SU/WEO23E231576/2023  
K2300387188

BIPROWODMEL Sp. z o.o.  
ul. Murawa 29  
61-655 Poznań

**Dotyczy: planowanej budowy rurociągu tłocznego odprowadzającego ścieki.**

Odpowiadając na pismo o znaku 401/P/12/23//2023/KP z dnia 22.09.2023 r., ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań informuje, że trasa planowanego rurociągu tłocznego odprowadzającego ścieki z oczyszczalni ścieków w Skórzewie do oczyszczalni ścieków w Dąbrówce, krzyżuje się z napowietrznymi liniami 110 kV relacji Plewiska – Duszniki i Plewiska – Kiekrz.

Przepisy BHP odnoszące się do budowy: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U.03.47.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – § 55, nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów mniejszej niż 15,0 m – dla linii WN 110 kV.

W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem żurawi lub innych urządzeń załadunkowo-wyładowczych zachować należy odległość, o której mowa powyżej, mierzoną od najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz z ładunkiem. Nie wyklucza się konieczności wyłączenia linii na koszt Inwestora. Potrzeby wyłączeń linii 110 kV należy zgłaszać pisemnie do ENEA Operator Sp. z o.o. – Oddział Dystrybucji Poznań:

- z dwumiesięcznym wyprzedzeniem – dla wyłączeń do pięciu dni.
- do 10 sierpnia roku poprzedzającego rok, w którym wyłączenie ma dojść do skutku – wyłączenia dłuższe niż 5 dni.

Jednocześnie informujemy, że w zakresie linii SN i nn, odrębnej odpowiedzi udzieli Rejon Dystrybucji Opalenica, ul. ul. 5 stycznia 8, 64-330 Opalenica.

Z poważaniem

Enea Operator Sp. z o.o.  
ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI POZNAŃ  
Zakład Mąjątku Sieciowego  
Dyrektor

Andrzej Łukaszewski

Numery tel. do kontaktu:

➤ 61 884 3650; 61 884 3907

K.o.:

- SU

Centrala

Enea Operator Sp. z o.o.  
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 40 00

NIP 782 237 71 60  
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl  
www.operator.enea.pl