



AGREGAT ZIĘBNICZY  
Lennox SWC65E SK  
Qch= 69,2kW  
Qe =24,2kW  
masa=426kg

OZNACZENIA RUR:  
 INSTALACJA DO AGREGATU RURY SYSTEMOWE  
 — GLIKOL (35%) - ZASILANIE  
 — GLIKOL (35%) - POWRÓT  
 INSTALACJA DO DRYCOOLERA RURY STAŁOWE  
 — GLIKOL (43%) - ZASILANIE  
 — GLIKOL (43%) - POWRÓT  
 — SKROPLINY

<b>Kapsch</b> KAPSCHE Sp. z o.o. 02-785 Warszawa ul. Górnolaskiego 1		Projektant: Marcin Tobił Inżynier	Data: 17.06.2011
CENTRUM ZARZĄDZANIA SIECIAMI KWP w Bydgoszczy		Klient: KWP w Bydgoszczy ul. Powstańców Warszawy 1 85-000 Bydgoszcz	Skala: KL-1
RZUT PIWNIC			
Data: 17.06.2011	Skala: 1:50	Zawód: HVAC	Nazwa: KL-1