

UWAGI

- Instalacja:
w piwnicach - na uchwytach, w parterze i
na piętrach podtynkowa - przewodami:
- YDYp 3 x 1,5
w obwodach oświetlenia
- YDYp 3 x 2,5
w obwodach gniazdek
- YDYp 5 x 4
w obwodach kuchenek
- YDY - w obwodach siłowych
- Osprzęt podtynkowy:
- IP 44 w piwnicach i łazienkach
- IP 20 w pozostałych pomieszczeniach
- Wysokość montażu osprzętu:
- łączniki 1,4 m
- gniazda łazienek 1,4 m
- gniazda w kuchniach 1,1 m
- gniazda pozostałe 0,3m
- Ochrona:
wg PN-HD 60364.4.41
Szybkie wyłączanie, wyłącznikiRP
I Δn = 0,03 A
Układ TN-S

LEGENDA

— Rozdzielnie

do Domofon

TWD Tablica wywoławcza domofonu

PIĘTRO POWTARZALNE

REWIZJA NR 2:

REWIZJA NR 1:

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. DO JEDNORAZOWEGO WYKORZYSTANIA. ZABRANIA SIĘ PRZEKAZYWANIA OSOBOM TRZECIM, ROZPOWISZCZANIA ORAZ UŻYWANIA DO INNYCH CELÓW BEZ ZGODY AUTORA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

C+HD aR s.c.

adres:

ul. Sowińskiego 24/lp 70-236 Szczecin

telefony:

t/f: +48 91 433 1444, +48 601 276 161, +48 661 971 279

PROJEKT:

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. MODRZEJEWSKIEJ 20
W ŚWINOUJŚCIU etap I

ADRES:

UL. MODRZEJEWSKIEJ 20, 72-600 ŚWINOUJŚCIE

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI:

228/2

OBREB

INWESTOR:

GINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE

UL. WOJSKA POLSKIEGO 1/5, 72-600 ŚWINOUJŚCIE

FAZA:

PROJEKT PT

PROJEKTANT:

ZDZISŁAW ULIŃSKI

ARCHITEKTURA

opr. proj. nr 72/Sz/75

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. GRZEGORZ STASIK

ARCHITEKTURA

opr. proj. nr ZAP/OIB/PWDE/04

OPRACOWANIE:

ARCHITEKTURA

OPRACOWANIE:

ARCHITEKTURA

TYTUŁ RYSUNKU/SKALA:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

DATA:

08. 2022

NR RYSUNKU:

NR STRONY:

1:100

E4

OPRAWY

A - Plafoniera sufitowa z czujnikiem ruchu

Ametyst 500 LED 22W lub równoważna

B - Oprawa łazienkowa sufitowa do 60W

C - Klinkiet łazienkowy

D - Plafoniera sufitowa Ametyst LED-13W,


1500Lm lub równoważna

E - Wypust zakończony złączką i haczykiem

G - Plafoniera ścienna z górnym daczkiem

LED 4W, jako numer domu

E1 - Ewakuacyjna LED 3W 2h



SCHEMAT INSTALACJI POŁĄCZEŃ
WYRÓWN. MIEJSCOWYCH W ŁAZIENIE