

UWAGI

- Instalacja:
w piwnicach - na uchwytach, w parterze i na piętrach podtynkowa - przewodami:
- YDyp 3 x 1,5
w obwodach oświetlenia
- YDyp 3 x 2,5
w obwodach gniazdek
- YDyp 5 x 4
w obwodach kuchenek
- YDY - w obwodach siłowych
- Osprzęt podtynkowy:
- IP 44 w piwnicach i łazienkach
- IP 20 w pozostałych pomieszczeniach
- Wysokość montażu osprzętu:
- łączniki 1,4 m
- gniazda łazienek 1,4 m
- gniazda w kuchniach 1,1 m
- gniazda pozostałe 0,3m
- Ochrona:
wg PN-HD 60364.4.41
Szybkie wyłączanie, wyłącznikiRP
I Δ n = 0,03 A
Układ TN-S

PIĘTRO POWTARZALNE

REWIZJA NR 2:

REWIZJA NR 1:

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. DO JEDNORAZOWEGO WYKORZYSTANIA. ZABRANIA SIĘ PRZEKAZYWANIA OSOBOM TRZECIM, ROZPOWISZCZANIA ORAZ UŻYWANIA DO INNYCH CELÓW BEZ ZGODY AUTORA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

C+HO aR s.c.

adres:

ul. Suwalskiego 24/lp 70-236 Szczecin

telefony:

t/f: +48 91 433 1444. +48 601 276 161. +48 661 971 279

PROJEKT:

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. MODRZEJEWSKIEJ 20 W ŚWIDOUJŚCIU etap I

ADRES:

UL. MODRZEJEWSKIEJ 20. 72-600 ŚWIDOUJŚCIE

NR EWIDENCYJNY OZIAŁKI:

228/2

DBRĘB

INWESTOR:

GMINA MIASTO ŚWIDOUJŚCIE

UL. WOJSKA POLSKIEGO 1/5. 72-600 ŚWIDOUJŚCIE

FAZA:

PROJEKT PT

PROJEKTANT:

ZDZISŁAW ULIŃSKI

ARCHITEKTURA

upr. proj. nr 72/Sz/75

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. BRZĘBORZ STASIK

ARCHITEKTURA

upr. proj. nr ZAP/DIB/PWDE/04

OPRACOWANIE:

ARCHITEKTURA

OPRACOWANIE:

ARCHITEKTURA

TYTUŁ RYSUNKU/SKALA:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

DATA:

08.2022

NR RYSUNKU:

1:100

NR STRONY:

E 5

4 x YDY 3 x 1,5 ośw. korytarzy

YDY 3 x 1,5 ośw. kl. schod.

4 x YLY 5 x 16 w RL WLZ

2 x RL-47 + 36 x RG 6 RTV

RL-47 + 36 x UPT k.6 4 pary internet

RL-47 + 36 x UPT k.5 4 pary telefon

4 x YTKSY 12 x 2 x 05 domofon

Oznaczenia:



rurka PE ϕ 22 + okablowanie pod posadzką



2 x puszka POh 47 na wys. 15cm



puszka POh 36 na wys. 15 cm



3 puszki ϕ 60 w odstępie 5cm, połączone tulejkami na wys. 30 cm, pod gniazdką RTV, telefon, internet