

UWAGI

1. Instalacja:
w piwnicach - na uchwytych, w parterze i
na piętrach podtynkowa - przewodami:
- YDYp 3 x 1,5
w obwodach oświetlenia
- YDYp 3 x 2,5
w obwodach gniazdek
- YDYp 5 x 4
w obwodach kuchenek
- YDY - w obwodach siłowych
2. Osprzęt podtynkowy:
- IP 44 w piwnicach i łazienkach
- IP 20 w pozostałych pomieszczeniach
3. Wysokość montażu osprzętu:
- łączniki 1,4 m
- gniazda łazienek 1,4 m
- gniazda w kuchniach 1,1 m
- gniazda pozostałe 0,3m
4. Ochrona:
wg PN-HD 60364.4.41
Szybkie wyłączanie, wyłącznikIRP
I Δ n = 0,03 A
Układ TN-S

LEGENDA

- Rozdzielnice
d o Domofon
TWD Tablica wywoławcza domofonu

Rzut parteru

REWIZJA NR 2:
REWIZJA NR 1:
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. DO JEDNORAZOWEGO WYKORZYSTANIA. ZABRANIA SIĘ
PRZEDYKAZYWANIA OSOBOM TRZECIM, ROZPOWŚSZECHNIANIA ORAZ UŻYWANIA DO INNYCH CELÓW BEZ ZGODY AUTORA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA C+HD aR s.c.
adres: ul. Sowińskiego 24/lp 70-236 Szczecin
telefony: t/f: +48 91 433 1444, +48 601 276 161, +48 661 971 279
PROJEKT: PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. MODRZEJEWSKIEJ 20
W ŚWINOUJŚCIU etap I
ADRES: UL. MODRZEJEWSKIEJ 20, 72-600 ŚWINOUJŚCIE
NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 228/2
DBRĘB

INWESTOR: GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE
UL. WOJSKA POLSKIEGO 1/5, 72-600 ŚWINOUJŚCIE


FAZA: PROJEKT PT
PROJEKTANT: ZDZISŁAW ULIŃSKI
ARCHITEKTURA: upr. proj. nr 72/Sz/75
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. GRZEGORZ STASIK
ARCHITEKTURA: upr. proj. nr ZAP/DIIB/PWDE/04

TYTUŁ RYSUNKU/SKALA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1:100
DATA: 08. 2022
NR RYSUNKU: E 2

NR STRONY:

OPRAWY

- A - Plafoniera sufitowa z czujnikiem ruchu
Ametyst 500 LED 22W lub równoważna
B - Oprawa łazienkowa sufitowa do 60W
C - Klinkiet łazienkowy
D - Plafoniera sufitowa Ametyst LED-13W,
1500Lm lub równoważna
E - Wypust zakończony złączką i haczykiem
G - Plafoniera ścienna z górnym daczkiem
LED 4W, jako numer domu
E1 - Ewakuacyjna LED 3W 2h



SCHEMAT INSTALACJI POŁĄCZEŃ
WYRÓWN. MIEJSCOWYCH W ŁAZIENCE.