

Starosta Kłodzki

ODPIS

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**przeprowadzonej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w dniach 05.01.2023 – 12.01.2023**

Naradę przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.Dz. U. z 2021r. poz.1900), uwzględniając mapy na których sporządzono projekt, materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarządzających sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: **GK.6630.1.2023.GK26****Przedmiot narady:**

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku ul.Bolesława Chrobrego do ul.Adama Mickiewicza

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna	Obręb	Arkusz	Działki
Międzylesie - miasto	0001 Międzylesie	1	465, 466

Adres:

Wnioskodawca: "WZ-Pro" USŁUGI PROJEKTOWO-WYKONAWCZE BUDOWNICTWA mgr inż.Zbigniew Wnęk , ul. Grunwaldzka 5/5, 57-300 Kłodzko

Przewodniczący narady: dr inż.Dariusz Felcenloben ,Dyrektor Wydziału Geodezji,Kartografii i Katastru, Geodeta Powiatowy

Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Lp.	Nazwa podmiotu	Opinia	Imię i nazwisko uczestnika narady
1.	Starostwo Powiatowe w Kłodzku,Przewodniczący Narady Koordynacyjnej	pozytywna	Dariusz Felcenloben
2.	DSS Operator Spółka Akcyjna	brak stanowiska	Arkadiusz Jędrejko
3.	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ -SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu	pozytywna	Michał Wieczorek
4.	Orange Polska S.A. Domena Hurt Zarządzanie Zasobami Sieci IT, Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta	brak stanowiska	Jacek Bakota
5.	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie	pozytywna	Piotr Towpik

6.	Starostwo Wydział Budownictwa	brak stanowiska	Tomasz Czerwiński
7.	TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Wałbrzychu	pozytywna	Krzysztof Klonowski
8.	Urząd Miasta i Gminy Międzyzlesie	brak stanowiska	Andrzej Satko
9.	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	brak stanowiska	Monika Drożdż

Starostwo Powiatowe w Kłodzku, Przewodniczący Narady Koordynacyjnej, Osoba reprezentująca: Dariusz Felcenloben

Bez uwag.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ -SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu, Osoba reprezentująca: Michał Wieczorek

Bez uwag.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, Osoba reprezentująca: Piotr Towpik

Z uwagami:

1. z uwagami

- Przez tereny objęte zakresem opracowania przebiega czynna sieć gazowa niskiego ciśnienia Dn 80, Dn 50 wraz z przyłączami. Czynna sieć gazowa średniego ciśnienia de 63
- Szerokość strefy kontrolowanej wynosi 1,0 m.
- W strefie kontrolowanej nie wolno wykonywać prac sprzętem mechanicznym
- Przed przystąpieniem do prac należy zgłosić ten fakt do PSG Sp. z o.o Gazownia w Kłodzku
- Powyższe nie zwalnia z uzyskania uzgodnienia
- Ewentualne kolizje należy uzgodnić z Działem Zarządzania Majątkiem Sieciowym ul. Wrocławska 2 Wałbrzych

TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Wałbrzychu, Osoba reprezentująca: Krzysztof Klonowski

Z uwagami:

1. Zastosować się do uwag w uzgodnieniu branżowym nr 313/2022

Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele :

1. DSS Operator Spółka Akcyjna ,osoba reprezentująca Arkadiusz Jędrejko
2. Orange Polska S.A. Domena Hurt Zarządzanie Zasobami Sieci IT, Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta ,osoba reprezentująca Jacek Bakota
3. Starostwo Wydział Budownictwa ,osoba reprezentująca Tomasz Czerwiński
4. Urząd Miasta i Gminy Międzyzlesie ,osoba reprezentująca Andrzej Satko
5. Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku ,osoba reprezentująca Monika Drożdż

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

1. W trakcie realizacji należy:

- zapewnić obsługę geodezyjną, lokując w jednostkach geodezyjnych sektora państwowego, spółdzielczego lub osób fizycznych posiadających uprawnienia do wykonywania robót geodezyjno - kartograficznych, zlecenie na dokonanie pomiaru zgodnie z obowiązującymi instrukcjami technicznymi, celem właściwego usytuowania /wytyczenia/ w terenie projektowanych urządzeń inżynierskich i innych obiektów budowlanych oraz na wykonanie pomiaru powykonawczego przed zasypianiem /Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz.U. 2017 poz. 2101 ze zm./

wynikami pomiaru powykonawczego uzupełnić mapy znajdujące się w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kłodzku

- wyłączną podstawą dokonania odbioru przez jednostkę branżową urządzeń uzbrojenia terenu będzie mapa uzupełniona wynikami pomiaru powykonawczego.

2. Jakakolwiek zmiana projektowanej trasy uzgodnionej niniejszym protokołem wymaga ponownego uzgodnienia przez ZUDP.
3. Uzgodnienie jest ważne przez okres 3 lat od daty wydania opinii z zastrzeżeniem przepisów, o których mowa §13 ust.2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 38 poz. 455).
4. O całkowitym zakończeniu w terminie względnie nie przystąpieniu do realizacji uzgodnionej dokumentacji inwestor powiadomi pisemnie odpowiedni ZUDP.
5. Integralną częścią opinii jest uzgodniona i podpisana przez Przewodniczącego Zespołu dokumentacja projektowa.
6. Nie wyklucza się istnienia na danym terenie innych przewodów uzbrojenia podziemnego nie wykazanych na mapie zasadniczej i nie wykazanych przez poszczególne jednostki branżowe np. kolejowe, względnie kopalniane itp.
7. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej.

Z up. STAROSTY
Inż. Dariusz Fekieniec
PRZEWODNICZĄCY
Komisji Technicznej ds. usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu

.....
(podpis przewodniczącego narady)

Załącznikiem do niniejszego protokołu jest część graficzna zawierająca propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

GK.6630.1.2023.GK26

Joanna Zembrzуска

