



Urząd Gminy
w Psarach

Znak sprawy: ZP .271.23.2021

Nazwa zamówienia: **Termomodernizacja budynku byłej szkoły w Górze Siewierskiej**”.

Psary, dnia 10.01.2022 r.

Zamawiający:

Gmina Psary

ul. Malinowicka 4

42-512 Psary

Adres do korespondencji:

Urząd Gminy w Psarach

ul. Malinowicka 4

42-512 Psary

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 ustawy, o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), na zadanie pn.:
„Termomodernizacja budynku byłej szkoły w Górze Siewierskiej”.

I. Zamawiający na mocy art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp” przekazuje informację o pytaniach i udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1.

W przedmiarze robót instalacyjnych nie uwzględniono montażu kotła gazowego o mocy 89,5kW - prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Ze względu na zły stan techniczny kocioł gazowy został wymieniony już wcześniej na nowy.

Pytanie nr 2.

W przedmiarze robót instalacyjnych nie uwzględniono montażu komina stalowego do kotła gazowego - prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Komin stalowy do kotła gazowego został już wymieniony na nowy.

Pytanie nr 3.

W przedmiarze instalacyjnym nie uwzględniono robót związanych z instalacją gazu oraz systemem GAZEX - prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Instalacja systemu Gazex została już wykonana na obiekcie.

Urząd Gminy w Psarach
ul. Malinowicka 4
42-512 Psary
tel. 32 29 44 920
e-mail: urzad@psary.pl
www.psary.pl

Zamawiający: Gmina Psary, 42-512 Psary, ul. Malinowicka 4

Pytanie nr 4.

W przedmiarze robót instalacyjnych nie uwzględniono montażu zaworu bezpieczeństwa 1/2" 6 bar - prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Proszę dodać pozycję w kosztorysie branży sanitarnej KNR-W 2-15 0526-01 Zawór bezpieczeństwa 1/2" 6 bar sztuk 1 i uwzględnić w cenie ofertowej.

Pytanie nr 5.

W przedmiarze robót instalacyjnych nie uwzględniono montażu neutralizatora kondensatu - prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Proszę dodać pozycję w kosztorysie branży sanitarnej KNR-W 2-15 0235-01 Neutralizator kondensatu sztuk 1 i uwzględnić w cenie ofertowej.

Pytanie nr 6.

W przedmiarze robót instalacyjnych nie uwzględniono instalacji rur DN16 dla kolektorów solarnych, izolacji rur kauczukiem o gr. 13mm oraz płaszczy stalowych rur na dachu - prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Zakres i koszt w/w prac proszę uwzględnić w pozycji 62 System solarny wraz z montażem.

II. Zamawiający na mocy art. 286 ustawy Pzp przekazuje informacje o zmianach treści SWZ w zakresie jak niżej.

1. W rozdziale XXIII SWZ – „Sposób oraz termin składania ofert” - zmianie ulega ust. 1, który przyjmuje brzmienie:

„ust. 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej: platformazakupowa.pl pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/pn/psary> ,

nie później niż do dnia **28.01.2022 r. do godziny 12:00.**

2. W rozdziale XXIV SWZ – „Termin związania ofertą” - zmianie ulega ust. 1, który przyjmuje brzmienie:

„ust. 1. Termin związania ofertą 30 dni i upływa w dniu **26.02.2022 r.**

3. W rozdziale XXV SWZ – „Termin otwarcia ofert. Czynności związane z otwarciem ofert” - zmianie ulega ust. 1, który przyjmuje brzmienie:

„ust. 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu **28.01.2022 r. o godz. 12:30**, w pok. 203 II piętro, na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy zakupowej złożonych ofert.

Znak sprawy: ZP .271.23.2021

Nazwa zamówienia: **Termomodernizacja budynku byłej szkoły w Górze Siewierskiej”.**

Zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 2021/BZP 00331785/01 z dnia 27.12.2021 r. – załącznik nr 1 do odpowiedzi.

W związku z powyższym, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6, tj. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Zmiany są wiążące dla Wykonawców, stają się integralną częścią SWZ i obowiązują od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.

Zatwierdzam

Z upoważnienia Wójta

Marta Szymiec
Zastępca Wójta

Załącznik do niniejszego pisma:

1. Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia – załącznik nr 1.

Rozdzielnik:

1. Platforma zakupowa: <https://platformazakupowa.pl/pn/psary>

2. aa

Sprawę prowadzi: Arkadiusz Maraszek; e-mail: arkadiuszmaraszek@psary.pl