



ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GOSTYNIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

63-800 GOSTYŃ, ul. Nad Kanią 77

www.zwikgost.cc.pl

e-mail: zwikgost@zwikgost.cc.pl

Gostyń, dnia 17.11.2017 r.

L.dz. 3334 /189/TT/17

Pracownia Projektowa
Paweł Praczyk Spółka z o.o.
Nowa Wieś 85B
64 – 130 Rydzyna

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o. w odpowiedzi na pismo z dnia (data wpływu) 09.11.2017 r. dot. inwestycji „Budowa drogi w ul. Kochanowskiego od ul. Kasprowicza w kierunku al. Kasyna Gostyńskiego”, podaje warunki przebudowy przyłącza wodociągowego oraz uzbrojenia sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w projektowanym pasie drogi:

- włączy żeliwne na studniach rewizyjnych zabudowanych na sieci kanalizacji sanitarnej, skrzynki żeliwne zasuw zabudowanych na sieci wodociągowej, przyłączach wodociągowych, hydrantach przeciwpożarowych, należy wyprowadzić do rzędnej terenu projektowanej drogi,
- w przypadku wystąpienia konieczności zmiany miejsca usytuowania istniejącego hydrantu przeciwpożarowego prace tą należy wykonać po uzgodnieniu z ZWiK w Gostyniu Spółka z o.o.,
- w pasie projektowanej drogi istniejące przyłącze wodociągowe Ø 100 mm wykonane z rur żeliwnych, stalowych lub azbestowo – cementowych, należy przebudować na przyłącze wodociągowe z rur PE DN 110 mm wraz z wymianą uzbrojenia (zasuwa, klucz z skrzynką uliczną), zagłębienie przebudowanego przyłącza utrzymać na poziomie ok. 1,5 m od rzędnej projektowanej drogi.

Opracowaną dokumentację projektową należy uzgodnić w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o.


DYREKTOR D/S INWESTYCJI
Dariusz Szymański