

Wrocław 29.09.2022

*Budowa ośrodków zabroju u Siedlce*

Technologia naprawy szpalet okiennych

Dotyczy: Odchylenia pionowości szpalet okiennych oraz odchylenia położenia otworów okiennych w ścianach murowanych wskazanych w protokołach odbioru robót przerwanych i zabezpieczających

Sposób wykonania:

- 1) Naciąć jednostronnie lub dwustronnie szpaletę okienną piłą mechaniczną doprowadzając szpaletę do pionu i odpowiedniego światła otworu okiennego, oraz wyrównać powierzchnię zaprawą klejową,
- 2) W przypadku przesunięcia otworu okiennego z jednej strony dociąć szpaletę do wymaganego położenia a z przeciwległej strony przymocować brakujący fragment w postaci płyty wiórowo-cementowej o odpowiedniej grubości (równomiernie rozprowadzając klej oraz zastosować kołki mechaniczne w rozstawie co 20cm.

Załączniki:

- 1) DWU SINIAT płyta cementowo-wiórowa
- 2) KDWU Den Braven
- 3) DWU-DUOPS-20

↓  
*resta-pest-e-wal*  
*[signature]*

*[signature]*

 **STRUCTURAL**  
BIURO PROJEKTOWE  
Robert Rosicki  
ul. Powstańców Śląskich 58/28, 53-333 Wrocław  
NIP: 692 207 12 55 REGON 390712971  
tel. kom. 792 963 975 e-mail: biuro@structural.pl  
www.structural.pl

mgr inż. Robert Rosicki  
uprawnienia budowlane  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
do projektowania bez ograniczeń  
nr ewid. 9/DOŚ/14

*Otrzymało 21.10.2022.*

*[signature]*

Siechnice, 16 listopada 2022 r.

Uwagi Inspektora Nadzoru do  
Technologii naprawy szpalet okiennych z dnia 29.09.2022

W zakresie naprawy szpalet okiennych Zamawiający wyraża zgodę na nacięcie jednostronnie lub dwustronnie piłą mechaniczną w celu doprowadzenia jej do pionu i odpowiedniego światła otworu okiennego w przypadku wady według której zmniejszono ponadnormatywnie otwór okienny, oraz wyrównanie powierzchni zaprawą klejową po wykonaniu korekty szpalety otworu. **W przypadku wady według której powiększono ponadnormatywnie otwór okienny Zamawiający wskazuje na konieczności uzupełnienia szerokości otworu okiennego materiałem z którego został wykonana ściana murowana poprzez przemurowanie szpalety polegającą na wykuciu wstawek z cegły silikatowej i zastąpienie ich ceglami silikatowymi o właściwej szerokości dającej wymagany wymiar i lokalizację otworu okiennego wg założeń projektowych. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane uzupełnienie płytą wiórowo-cementową. Wzywamy do usunięcia wady.**