

WYKAZ ARKUSZY:

01/06	Rozdzielnica przedszkola RP.1
	Strona tytułowa
02/06	Rozdzielnica przedszkola RP.1
	Schemat strukturalny
03/06	Rozdzielnica przedszkola RP.1
	Schemat strukturalny
04/06	Rozdzielnica przedszkola RP.1
	Schemat strukturalny
05/06	Rozdzielnica przedszkola RP.1
	Schemat rozwinięty układu sterowania
06/06	Rozdzielnica przedszkola RP.1
	Widok elewacji

Układ sieci: TN-S

Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa:

- izolacja podstawowa,
- obudowy urządzeń.

Ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu:

- samoczynne wyłączenie zasilania.

Ochrona przeciwporażeniowa uzupełniająca:

- wyłączniki różnicowoprądowe, wysokoszybkę,
- miejscowe połączenia wyrównawcze, ochronne.

OZNACZENIA LITEROWE STOSOWANE NA SCHEMATACH:

- 1Q...
  - wyłącznik mocy

2Q...
  - rozłącznik mocy

3Q...
  - rozłącznik główny, izolacyjny

E...
  - lampka kontrolna

F...
  - podstawa bezpiecznikowa

1F...
  - rozłącznik bezpiecznikowy

2F...
  - wyłącznik nadprądowy

3F...
  - wyłącznik nadprądowy z członem różnicowoprądowym

4F...
  - wyłącznik silnikowy

5F...
  - ogranicznik mocy

FL...
  - wyłącznik różnicowoprądowy

K...
  - stycznik instalacyjny

KM...
  - przekaźnik impulsowy

KT...
  - przekaźnik czasowy

KP...
  - przekaźnik pomocniczy

1T...
  - transformator bezpieczeństwa

2T...
  - przekładnik prądowy

3T...
  - prostownik

4T...
  - falownik

5T...
  - przekształtnik d.c./a.c.

6T...
  - przekształtnik a.c./a.c.
- 1P...
  - licznik energii elektrycznej

2P...
  - analizator sieci

1S...
  - zegar sterujący programowalny

2S...
  - łącznik zmierzchowy

3S...
  - automot schodowy

4S...
  - czujnik ruchu

T...
  - transformator mocy SN/nm

1G...
  - generator a.c. (agregat prądowców)

2G...
  - zasilacz awaryjny UPS

C...
  - bateria kondensatorów

L...
  - dławik kompensacyjny
- - obudowa rozdzielnic

-----
  - element obcy


-----
  - (zainstalowany poza rozdzielnicą)

INWESTOR: <b>GININA RUDZINIEC</b>			
<b>PROJEKTOWANIE RYSZARD KWOSK KATOWICE, UL. PÓLNOCNA 10</b>			
INWESTOR: <b>GININA RUDZINIEC</b>			
<b>44-160 RUDZINIEC, UL. GLIWICKA 26</b>			
TEMAT PROJEKTU:		TYTUŁ RYSUNKU:	
ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKONO - PRZEDSZKOLNEGO W RUDNIE, PRZY UL. SZKOLNEJ 9		ROZDZIELNICA PRZEDSZKOLA RP.1 SCHEMAT STRUKTURALNY WIDOK ELEWACJI	
PROJEKTOWAŁ:		RODZAJ PROJEKTU:	
mgr inż. Mariusz Madejski upr. nr SLK/7539/PWBE/17		TECHNICZNY	
SPRAWDZIŁ:		BRANŻA:	
mgr inż. Adam Skrzypiec upr. nr SLK/5254/POOE/14		INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
		SKALA:	
		-	
		DATA:	
		CZERWIEC 2021	
		NR RYS	
		E-54	

	01	02	03	04	05	06	07
A	I <sub>1</sub> , I <sub>2</sub> , I <sub>3</sub>	N	2F x 3	301 O	2F x 3		
B	C40 A 10 kA		125 A		2 A 10 kA	EI-E3	
C	typ 2						
D	PE		x				

Adres obwodu	RP.1/SA	RG/RP.1	RP.1/E
Ilość elementów	1	1	3
Wartość mocy zainstalowanej, kW	-	10,3	0,015
Parametry przewodu/kabla elektroenergetycznego	5x(lgY 1x25)	5x(N2XH-J 1x25)	6x(lgY 1x1,5)
Nazwa obwodu/odbiornika energii elektrycznej/aparatu	Ochronnik przepięciowy	Człon zasilający	Lamki kontrolne obecności napięcia
Dodatkowe informacje	-	-	-

PROJEKTOWAŁ:	SPRAWDZIŁ:	ASISTENT PROJEKTANTA/DATA:	BRANŻA:	NAZWA RYSUNKU:	NUMER RYSUNKU:	NUMER ARKUSZA:	REWIZJA:	SKALA:	Faza:
M. Modęski SLK/7539/PWBE/17	A. Skrzypiec SLK/5254/POOE/14	10.2021 r.	E	Rozdzielnica przedszkola RP.1 Schemat strukturalny	E-54	02/06	00	-	PT
01	02	03	04	05	06	07			





[illegible]

