

ZAKRES OPRACOWANIA

[illegible]

Adres obwodu	RG/SA	RPPWP/RC
Ilość elementów	1	1
Wartość mocy zainstalowanej, kW	—	218,0
Parametry przewodu/kabla elektroenergetycznego	5x(LgY 1x25) —	N2XH-J 5x120 —
Nazwa obwodu/odbiornika energii elektrycznej/aparatu	Ochronnik przeciwprzepięciowy	Człon zasilający
	—	—
Dodatkowe informacje	—	—
—	—	—

RG/BK
1
10,0
N2XH-J 5x10
—
Bateria
kondensatorów
—
—
—

RG/E
3
0,015
6x(LgY 1x1,5)
—
Lamki kontrolne
obecności napięcia
—
—
—
—

RG/RSZ	RG/RP.1	RG/RP.2	RG/RSK	RG/R1.1
1	1	1	1	1
118,4	12,4	19,1	10,0	10,0
5x(N2XH-J 1x35) -	5x(N2XH-J 1x25) -	5x(N2XH-J 1x25) -	5(N2XH-J 1x10) -	5x(N2XH-J 1x16) -
Rozdzielnica szkoły RSZ -	Rozdzielnica przedzkoła RP.1 -	Rozdzielnica przedzkoła RP.2 -	Rozdzielnica sali komputerowej -	Rozdzielnica R1.1 -
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

RG/RK	RG/AC1	RG/AC2
4	4	4
48,1	—	—
5x(N2XH-J 1x35) —	(N2XH-J 5x10)	(N2XH-J 5x16)
Rozdzielnica kółtowni RK	Rozdzielnica inst. fotowoltaicznej Przedszkola	Rozdzielnica inst. fotowoltaicznej Szkoły
—	—	—
—	—	—

RG/OPZ1	RG/OPZ2	RG/OPZ3	RG/OPZ4	RG/OPZ5	RG/OPZ6
3	2	3	2	2	2
0,051	0,034	0,051	0,034	0,034	0,034
N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5
-	-	-	-	-	-
Oprawy oświetlenia zewnętrznego	Oprawy oświetlenia zewnętrznego	Oprawy oświetlenia zewnętrznego	Oprawy oświetlenia zewnętrznego	Oprawy oświetlenia zewnętrznego	Oprawy oświetlenia zewnętrznego
-	-	-	-	-	-

<p align="center">BYTOMSKI USŁUGI BUDOWLANE 47-100 Jędrzyne ul. Polna 3</p>			
<p>INWESTOR: GMINA RUDZINIEC 44-160 RUDZINIEC, UL. GLIWICKA 26</p>			
<p>TEMAT PROJEKTU:</p> <p>ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W RUDNIE, PRZY UL. SZKOLNEJ 9</p>		<p>TYTUŁ RYSUNKU:</p> <p>ROZDZIELNICA GŁÓWNA RG SCHEMAT STRUKTURALNY</p>	
		<p>RODZAJ PROJEKTU: TECHNICZNY</p>	
		<p>BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE</p>	
		<p>SKALA: 1:100</p>	
<p>PROJEKTOWAŁ:</p>		<p>DATA: 20.12.2022</p>	
<p>OPRACOWAŁ:</p>		<p>NR RYS E-05</p>	