



Warszawa, 20.03.2024 r.

Informacja o pytaniach do postępowania

- Zamawiający:** Politechnika Warszawska, 00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1
Wydział Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141
- Nr postępowania:** WIM.ZP.3.2024
- Nazwa postępowania:** „Wykonanie Instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przy ul. Wołoskiej 141.”
- Tryb udzielenia zamówienia:** tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt (wariant 2) ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych t.j (Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp”

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Pzp Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej działając w imieniu Zamawiającego informuje, że Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z pytaniem dot. postępowania przetargowego, a Zamawiający udzielił wyjaśnień:

Pytania z dnia 18.03.2024

Pytanie 10:

Po czyjej stronie są uzgodnienia p.pożarowe?

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Uzgodnienie ppoż leży po stronie Wykonawcy

Pytanie 11:

W STWiORB gwarancja liniowa na panel wynosi min 25 lat, natomiast w Projekcie Technicznym 30 lat gwarancja liniowa. Którym zapisem powinien kierować się Wykonawca?

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający wymaga gwarancji liniowej 30 lat

Sporządził:

Łukasz Jerzy Dąbrowski

St. specjalista ds. zamówień publicznych