



Radzyń Podlaski, 12.12.2023 r.

IZ.272.01.07.2023

Do Wykonawców biorących udział
w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na przebudowę mostu oraz drogi powiatowej 1229L w miejscowości Zbulitów Duży, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 28.11.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00518894/01.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2023.1605 z późn. zm.) poniżej dokonuje wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Wyjaśnienia dotyczą części II zamówienia: Przebudowa mostu nr JN1 01018263 w ciągu drogi powiatowej nr 1228L w miejscowości Zbulitów Duży.

1. Dokumentacja zakłada zabezpieczenie stateczności istniejących podpór poprzez podparcie skrzydeł i wbicie grodzic stalowych. Projekt Wykonawczy (opis techniczny pkt. 6.7 i dokumentacja rysunkowa – rys. nr 5) oraz przedmiar (Lp. 28, d.5.1.1.) zakładają zastosowanie profilu grodzicy GU-8S o wskaźniku wytrzymałości 820 cm³/m, natomiast Specyfikacja Techniczna M.11.01.02 narzuca wykonanie ścianek szczelnych z grodzic o wskaźniku wytrzymałości minimum 1 600cm³/m. Prośba o wyjaśnienie i ujednoczenie zapisów.

Odpowiedź:

Przedmiotowe grodzice należy wykonać z profilu GU-8S. Zapis w STWiORB M.11.01.02 dotyczący wskaźnika wytrzymałości minimalnego 1600cm³/m jest omyłką pisarską.

WICESTAROSTA RADZYŃSKI

Michał Zajac
Michał Zajac