

Kraków, dnia 11 września 2023 r.

Adm.VI.262/7/2023

### Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022r. poz. 1710 t.j.) Zamawiający - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż Systemu elektronicznej kontroli dostępu w budynkach WSA w Krakowie” prowadzonym z zastosowaniem trybu podstawowego bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1 uPzp) wybrana została oferta najkorzystniejsza, złożona przez:

**SZB Systemy Zabezpieczeń Bankowych Sp. z o.o.**  
**ul. Załęska 35**  
**40-572 Katowice**

#### Uzasadnienie:

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi w SWZ i uzyskała najwyższą ocenę na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert (łączna punktacja 100 pkt).

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

<b>l.p.</b>	<b>Nazwa i adres wykonawcy</b>	<b>Kryterium Cena 60%</b>	<b>Kryterium Okres gwarancji 20%</b>	<b>Kryterium Termin realizacji dostawy 20%</b>	<b>Suma punktów</b>
1	SZB Systemy Zabezpieczeń Bankowych Sp. z o.o. ul. Załęska 35 40-572 Katowice	60	20	20	<b>100</b>
2	Konsorcjum firm: Novet Spółka z o.o. – Lider konsorcjum ul. Cegielniana 15, 95-030 Gospodarz Maxus Spółka z o.o. – Uczestnik konsorcjum ul. 3 Maja 64/66N 93-408 Łódź	-----	-----	-----	<b>Oferta odrzucona</b>

## Informacja o odrzuceniu oferty

Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) (dalej: „Pzp”) zawiadamia o odrzuceniu oferty złożonej przez:

Konsorcjum firm:

Novet Spółka z o.o. – Lider konsorcjum

ul. Cegielniana 15, 95-030 Gospodarz

Maxus Spółka z o.o. – Uczestnik konsorcjum

ul. 3 Maja 64/66N, 93-408 Łódź

### Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 226 ust 1 pkt 5 Pzp Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

### Uzasadnienie faktyczne:

Oferta opisana w Specyfikacji urządzeń technicznych (załącznik nr 1B do SWZ) jest niezgodna z warunkami zamówienia w następujących punktach:

**pkt 2** - oferta nie spełnia wymogu dotyczącego zintegrowania w kluczu użytkownika dodatkowego transpondera kompatybilnego z istniejącym w siedzibie zamawiającego Systemem Kontroli Dostępu Roger (karty zbliżeniowe RFID EMC 1, standard Unique EM 125kHz, kompatybilność EM4100/4102);

**pkt 6** - oferta nie zawiera wymaganego przez zamawiającego przełącznika sieciowego PoE zarządzalnego 24-portowego (2 szt.);

**pkt 7** – oferta nie spełnia wymogu dotyczącego tworzenia kluczy dodatkowych (kopii kluczy) z automatyczną kopią dotychczasowych uprawnień dostępowych.

Dyrektor  
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Krapkowie  
  
Danuta Powroźnik