



Zestawienie materiałów dla obudowy szafy RG

1. Obudowa stojąca SAREL - 2000x800x400 - nr. katalogowy NSYSF20840

- 1 szt
2. Płyta montażowa SAREL - nr. katalogowy NSYMP208

- 1 szt
3. Krataka wentylacyjna SAREL - nr. katalogowy NSYCAG223LPF

- 2 szt
- 4.Ogranicznik otwarcia drzwi SAREL - nr. katalogowy NSYSFMDR

- 2 szt.
5. Cokół kablowy przedni SAREL - nr. katalogowy NSYSPF8100

- 1 szt.
6. Cokół kablowy boczny SAREL - nr. katalogowy NSYSPS4100

- 1 szt.
7. Listawa uziemiająca SAREL nr. katalogowy NSYECB1M153

- 2 szt.
8. Przepust kablowy 1 wejściowy SAREL - nr. katalogowy NSYEC841

- 1 szt
9. rezerwa
10. Termostat wentylacyjny SAREL - nr. katalogowy NSYCCOTH0

- 2 szt
11. Termostat temperatury zewnętrznej SAREL - nr. katalogowy NSYCCOTH0

- 1 szt
12. Listawa uziemiająca SAREL nr. katalogowy NSYECB1M153

- 2 szt.
13. Światłówka 230VAC + wyłącznik SAREL - nr. katalogowy NSYLAC75

- 1 szt

STOPIEŃ OCHRONY OBUDOWY SAREL - IP54



Zakład Projektowo–Usługowy "NOSAN"
ul. Hauke Bosaka 9; 25–217 Kielce
tel./fax: 041 361 15 38, 041 361 02 63
e–mail: biuro@nosan.pl

Nr rys.	E/6
Skala:	1:10

Obiekt	POMPOWNIA ŚCIEKÓW W MSC.KOZIEGŁOWY NA DZ. NR EWID. 6563/2 DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z KANAŁEM DOPROWADZAJĄCYM. GM.KOZIEGŁOWY, POW.MYSZKOWSKI, WOJ.ŚLĄSKIE DZ. NR EWID.: 164/1, 159/3, 159/5, 117/1, 118/1, 118/2, 119, 120, 121/1, 117/7 (OBRĘB KOZIEGŁÓWKI); 6564/3, 6564/4, 6563/2, 6562/2, 6104 (OBRĘB KOZIEGŁOWY)			
Projekt	PROJEKT BUDOWLANO–WYKONAWCZY			
Tytuł rys.	ROZDZIELNIA RG - ELEWACJA			
Branża	Nazwisko i imię	Nr upr.	Data	Podpis
Sieci i instal. elektryczne	Opracował: mgr inż. Robert Sala	-	11.2013r.	
Sieci i instal. elektryczne	Projektował: inż. Marek Czwartosz	KL-186/94	11.2013r.	
Sieci i instal. elektryczne	Sprawdził: mgr inż. Michał Łapiński	180/KL/72	11.2013r.	