


RZUT PRZYZIEMIA KONTANERA
AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO
Skala 1:20



Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

 **HORUS**
ENERGIA

05-070 SULEJÓWEK, ul. Drobniarska 43

TEL.: 48 (22) 331 53 00
FAX: 48 (22) 331 53 23

www.horus-energia.pl
poczta@horus-energia.pl

UWAGA:
Rozwiązanie agregaty i jego konstrukcji są
zastrzeżone przez firmę HORUS-ENERGIA!
Przejsie kabłami do szafy "SZR" i
rozdzielni "RG" oraz uziemienia wykonać pod
płytą fundamentową agregatu.
Złącza probiercze ZP zabudować przy
ścianie kontenera na wys. 0,3m

YKYżo 5x50mm² – kabel zasilający

	YKYżo 3x2,5mm ² - oświetlenie pompowni
	YKYżo 3x2,5mm ² - oświetlenie terenu
	4x[NYCY 4x6,0mm ² re/6]- pompy ścieków
	4x[YvKSLY-Nr 7x1,0mm ² - sterowanie pompami ścieków
wyprowadzone z RG	2x[YvKSLYekw-Nr 4x1,0mm ² - sondy
w jednej rurze DVR50	YvKSLY-Nr 5x1,0mm ² - wyłączniki ptywakowe
	YKYżo 5x2,5mm ² - filtr chemiczny [Szafa SF]
	YKYżo 5x2,5mm ² - elektrowciągarka kraty koszuwej [Szafa SG]

Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN"
ul. Hauke Bosaka 9; 25-217 Kielce
tel./fax: 041 361 15 38, 041 361 02 63
e-mail: biuro@nosan.pl

Nr rys.:

E/8

Skala:

1:20

<u>Objekt</u>	POMPOWNIĄ ŚCIEKÓW W MŚC.KOZIEGŁÓWY NA DZ. NR EWID. 6563/2 DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z KANAŁEM DOPROWADZAJĄCYM. GM.KOZIEGŁÓWY, POW.MYSZKOWSKI, WOJ.ŚLĄSKIE DZ. NR EWID.: 164/1, 159/3, 159/5, 117/1, 118/1, 118/2, 119, 120, 121/1, 117/7 (OBRĘB KOZIEGŁÓWKI); 6564/3, 6564/4, 6563/2, 6562/2, 6104 (OBRĘB KOZIEGŁÓWY)			
<u>Projekt</u>	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
<u>Tytuł rys.</u>	RZUT PRZYZIEMIA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO			
<u>Branża</u>	<u>Nazwisko i imię</u>	<u>Nr upr.</u>	<u>Data</u>	<u>Podpis</u>
Sieci i instal. elektryczne	Opracował: _____ mgr inż. Robert Sala	-	11.2013r.	
Sieci i instal. elektryczne	Projektował: _____ inż. Marek Czwartosz	KL-186/94	11.2013r.	
Sieci i instal. elektryczne	Sprawdził: _____ mgr inż. Michał Łapiński	180/KL/72	11.2013r.	