

OBLICZENIA

OB. NR 3 – PŁYTA POD AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEŃ

OBCIĄŻENIA:

Charakt. obc. urządzeń: 50 kN

Charakt. obc. użytkowe płyty: 1,5 kN/m²

SCHEMAT STATYCZNY:

Płyta żelbetowa monolityczna na podłożu Winklera

WYLICZONE PARAMETRY KONSTRUKCJI:

Beton konstrukcji: C30/37; XF3; Dmax16

Zbrojenie główne ze stali AIII-N (np. B500B, BST500S, B500SP).

Zbrojenie rozdzielcze i pomocnicze ze stali AIII-N (np. B500A, ST500B)

Płyta grubości 35 cm, zbrojenie z prętów # 12 co 20cm.