



## Zespół Usług Komunalnych

ul. Zamkowa 3, 42-350 Koziegłowy  
tel.. (034) 3142000, fax.: (034) 3142000  
e-mail: wodociagi@kozieglowy.pl

Zespół Usług Komunalnych  
w Koziegłowych  
42-350 Koziegłowy  
ul. Zamkowa 3  
NIP 577-193-33-99, IDS 240810201

Koziegłowy, dnia 27.12.2012

**Zakład Projektowo-Usługowy „NOSAN”**  
**ul. Hauke Bosaka 9**  
**25-217 Kielce**

### WARUNKI TECHNICZNE

Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowych podaje warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej działki nr 6563/2 położonej w miejscowości Koziegłowy, na której planowany jest obiekt budowlany – przepompownia ścieków.

Niżej wymienione warunki techniczne stanowią podstawę do wykonania projektu przyłączenia do sieci wodociągowej ww. posesji:

1. Przyłączenie do sieci wodociągowej należy zaprojektować w nawiązaniu do projektowanego wodociągu gminnego z rur PE Ø 160 – planowany przebieg wzdłuż drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków – poprzez wcięcie się do sieci za pomocą trójnika DN 150/80.
2. Wejście na działkę zaprojektować z rur PE Ø 80 od wcięcia do sieci aż do wskazanej działki. Przedłużenie należy zakończyć hydrantem ppoż. nadziemnym DN 80.
3. Na terenie działki należy zaprojektować studzienkę wodomierzową z wodomierzem sprężonym DN 80 x ¾”.
4. Studzienkę należy wykonać z kręgów min. Ø 1200 o połączeniach na uszczelki gumowe i uwzględnić zawór odwadniający.
5. Studzienkę należy wykonać w odległości nie większej niż 5 metrów od ogrodzenia oraz zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych oraz przed przesączaniem się wód gruntowych.
6. Ewentualne przyłącze do obiektu budowlanego zaprojektować z rur PE Ø 50 od projektowanej sieci PE Ø 90.
7. Bezpośrednio za zaworem głównym na przyłączy do obiektu budowlanego należy umieścić zawór antyskażeniowy min. Ø 1”.
8. Włączenie do sieci PE Ø 160, montaż wodomierza oraz plombowanie wykona eksploatator na zlecenie i koszt Zamawiającego.
9. Wykonanie przyłącza podlega odbiorowi przed zasypaniem przez pracownika Zespołu Usług Komunalnych w Koziegłowych.
10. Po wykonaniu przyłącza należy przywrócić teren do stanu pierwotnego, oznaczyć miejsce włączenia przy pomocy tabliczki informacyjnej, opisać domiary, zabezpieczyć skrzynkę wodociągową płytką betonową przed możliwością wgniecenia i zasypania.
11. Pobór wody z sieci wodociągowej może nastąpić po podpisaniu umowy na dostawę wody z eksploatactorem sieci wodociągowej.
12. Pobór wody ustala się na poziomie do 10 m<sup>3</sup>/dobę.
13. Niniejsze warunki techniczne są ważne 12 miesięcy.

Otrzymują:  
1. Adresat  
2. A/a

**DYREKTOR**  
**Zespołu Usług Komunalnych**  
**w Koziegłowych**  
*[Podpis]*  
**mgr inż. Zbigniew Polak**