



Urząd Gminy Bolesław
32-329 Bolesław, ul. Główna 58

Tel. (32) 6424-501, fax: (32) 6424-801
E-mail: sekretariat@gminaboleslaw.pl
www. gminaboleslaw.pl



Znak: IR.271.6.2022

Bolesław, dn. 27.04.2022 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dot. Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji na realizację zadania pn.: „**Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bolesławiu**”

W związku z pytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w zamówienia publicznego, Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1

Z uwagi na brak w projekcie jak również w przedmiarze parametrów pomp takich jak: połączenie z rurociągami (np. kołnierzowe), wydajność, wysokość podnoszenia i inne, prosimy o doprecyzowanie jakie parametry mają mieć pompy wirowe, o których mowa w przedmiarze „5. Przedmiar robót – przebudowa kotłowni gazowej i co.” w poniższych punktach

9	KNR 7-07	Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie	kpl.		
d.1.	0101-02	elektrycznym o masie 0.1 t			
2		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 7-07	Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie	kpl.		
d.1.	0101-02	elektrycznym o masie 0.1 t			
2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Odpowiedź Zamawiającego:

Pompy wirowe przewidziane do zastosowania to MAGNA 3 65-150F 340mm 230V firmy Grunfos – 2 szt. oraz MAGNA 1 40-180F firmy Grunfos - szt. 1 lub inne równoważne.

Pytanie 2

Z uwagi na zbliżający się weekend majowy, liczne urlopy oraz problem z uzyskaniem wycen materiałowych, zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 16.05.2022.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie zamierza przedłużać terminu składania ofert.

Z-ca Wójta Gminy

mgr Agata Borkiewicz