

Sejny, dn. 25.04.2024 r.

**Gmina Sejny/
Obsługa Komunalna Gminy Sejny
ul. Jerzego Grodzińskiego 1
16-500 Sejny
NIP 8442143456
REGON 790167484**

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Znak sprawy: IZP.271.5.2024

Nr ogłoszenia: 2024/BZP 00286324

WYJAŚNIENIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację inwestycji pn. **„Wykonanie instalacji fotowoltaicznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Berzniki”**

Gmina Sejny/Obsługa Komunalna Gminy Sejny, ul. Jerzego Grodzińskiego 1, 16-500 Sejny, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przedstawia niniejszym wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości:

1. *Wykonawca pyta, czy Zamawiający dopuści panele o większej mocy i ciężarze tj. 500 W i 27 kg.*

Zamawiający odpowiada, że ogólna moc instalacji nie może przekroczyć 40 kWp oraz dopuszcza możliwość zastosowania większych paneli.

2. *Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie map lub innych dokumentów zawierających informacje na temat uzbrojenia terenu i przebiegu istniejących instalacji w gruncie. Informacje te pozwolą na realne oszacowanie tras kablowych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.*

Zamawiający w odpowiedzi załącza mapę.

Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia oraz wprowadzona zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

KIEZOWNIK

mgr Józef Pawlukiewicz

W załączeniu:

- 1) Mapa 25.04.2024.