



Starogard Gdański, dnia 25.03.2022 r.

RKIZP.271.6.2022

Wyjaśnienia treści SWZ nr 1

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: Budowa linii kablowej oświetlenia w Starogardzie Gdańskim

Zamawiający przekazuje treść zapytań wniesionych w przedmiotowym postępowaniu wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

Witam, proszę o doprecyzowanie zakresu prac na ul. Kasztanowej. Zakres prac wg SWIZ nie pokrywa się z przekazaną dokumentacją projektową. Na planie instalacji nie występują numery słupów z obecnego zakresu prac.

Odpowiedź:

W załączeniu przedstawiamy poprawione załączniki dokumentacji technicznej z zaznaczonym zakresem do realizacji. Ponadto Zamawiający dokona modyfikacji treści SWZ w poniższym zakresie:

część IV – ul. Kasztanowa: część zadania wynikająca z projektu. Do wykonania jest co druga lampa, zakres realizacji zadania tj. słupy i lampy wraz z linią kablową i zapasami (zakres na mapie linia kolor czarny) słupy z lampami do realizacji o nr 8.9/1, 8.11/1, 4.5/2, 4.3/2, 4.1/2, 4/2.

Linia kablowa w zakresie zaznaczonym na czarno z podłączeniem do istn. słupa wraz z wyprowadzeniem odpowiedniej długości zapasów w celu przyszłościowego zamontowania pozostałych słupów.

Pytanie nr 2:

Proszę o wskazanie lokalizacji skrzynki SO dla podłączenia ulicy Sowiej, gdyż we wskazanej lokalizacji nie ma istniejącej skrzynki. Najbliższa skrzynka znajduje się przy słupie 1/3 i opisana jest jako Kormorania.

Odpowiedź:

Lokalizacja skrzynki przy istn. słupie nr 1/3 w ul. Kormoraniej na wysokości działki nr 123/5. Należy zatem przewidzieć podłączenie linią kablową do istniejącej SO przy słupie nr 1/3.

Przewodniczący komisji przetargowej

Jarosław Mikołajski

aa