



Lipno 8 lutego 2021 r.

PUK.341-01TP/2021

*Dotyczy postępowania: Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj rozbudowy węglowej ciepłowni Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. o kocioł gazowy o mocy cieplnej nominalnej ok. 7,5MW wraz z zewnętrzną i wewnętrzną linią gazową.*

## Uszczegółowienie Specyfikacji

*Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły na ogłoszone postępowanie, wprowadzając je jednocześnie jako uszczegółowienie do SIWZ powyższego przetargu:*

### Zapytanie 1:

Przy jakich parametrach pracy należy podać sprawność kotła?

### Odpowiedź 1

Badanie sprawności układu kotła z ekonomizerem należy wykonać w punkcie pracy: 60°C/100°C (temp. wej./temp. wyj.).