

ZZP.260.2.27.2024

Lublin, dnia 01.10.2024 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130 000,00 zł na sukcesywne dostawy filtrów powietrza do central wentylacyjnych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca w Lublinie Sp. z o.o.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

W związku z zapytaniami Wykonawcy dotyczącymi postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130 000,00 zł na sukcesywne dostawy filtrów powietrza do central wentylacyjnych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca w Lublinie Sp. z o.o., Zamawiający, zamieszczając poniżej treść zapytań, wyjaśnia co następuje:

PYTANIE Nr 1

„Czy mogą Państwo wysłać zdjęcia kieszeni obecnie używanych filtrów kieszeniowych lub rysunków technicznych - nie ukrywam, że jest to niestandardowe wykonanie i potrzebujemy więcej danych. Proszę również o zdjęcia lub rysunki techniczne łączenia ramek z obecnie używanych filtrów kieszeniowych i kasetowych, ponieważ niemożliwe jest włożenie splisowanego medium filtracyjnego bez zamknięcia ramki nitami z przodu lub z boku ramki filtra.?”

ODPOWIEDŹ

Filtry powietrza muszą odpowiadać wymogom PN-EN ISO 16890 zgodnie z informacjami zawartymi w załącznikach do zaproszenia do złożenia oferty, tj. opis przedmiotu zamówienia (Zał. nr 3) i kosztorysach ofertowych (Zał. nr 2). Jednocześnie Zamawiający dopuszcza zastosowanie nitów do zamknięcia ramki lub boku ramki filtra..

PYTANIE Nr 2

„Czy dopuszczają Państwo wysłanie dokumentów w wersji elektronicznej z podpisami elektronicznymi osób upoważnionych czy jednak należy wysłać skany?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający, dopuszczają wysłanie dokumentów w wersji elektronicznej z podpisami elektronicznymi osób upoważnionych.

Warunki Zaproszenia nie ulegają zmianie.

Zapraszamy do składania ofert w terminie określonym w Zaproszeniu do złożenia oferty,
tj. **do dnia 4 października 2024 r.**

WICEPREZES ZARZĄDU
Monika Lipińska
PREZES ZARZĄDU
Arkadiusz Nahuluk