


BADANIE
ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA SONDĄ DPL

Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120412C Skudzawy - Skrwilno

Głębokość w m ppt	Rodzaj gruntu	Liczba uderzeń na 10 cm wpędu sondy DPL	Stopień zagęszczenia gruntu I _b	Sondowanie przy otworze nr: D9			Średnia wartość zagęszczenia gruntu I _b w poszczególnych warstwach
				stopień zagęszczenia			
				ln - luźny	szg - średniozagęszczony	zg - zagęszczony	
				<div><div>0,33</div><div>0,67</div></div>			
0,1	nN(żl,H)	5	0,37				0,57
0,2		9	0,48				
0,3		16	0,59				
0,4		18	0,61				
0,5	Ps	18	0,61				0,65
0,6		13	0,55				
0,7		12	0,53				
0,8		16	0,59				
0,9	Ps+Pd	19	0,62				0,65
1,0		22	0,65				
1,1		22	0,65				
1,2		24	0,66				
1,3		28	0,69				
1,4		23	0,66				
1,5		21	0,64				
1,6							
1,7	Ps						0,65
1,8							
1,9							
2,0							
2,1							
2,2							
2,3							
2,4							
2,5							
2,6							
2,7							
2,8							
2,9							
3,0							