

BADANIE ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA SONDĄ DPL

Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120412C Skudzawy - Skrwilno

Głębokość w m ppt	Rodzaj gruntu	Liczba uderzeń na 10 cm wpędu sondy DPL	Stopień zagęszczenia gruntu I _D	Sondowanie przy otworze nr: D12			Średnia wartość zagęszczenia gruntu I _D w poszczególnych warstwach
				stopień zagęszczenia			
				ln - luźny	szg - średniozagęszczony	zg - zagęszczony	
				<div><div>0,33</div><div>0,67</div></div>			
0,1	H(T,Ps)	3	0,28	<div><div><div>0,000,200,400,600,801,00</div><div><div>Głębokość [m ppt]</div><div>0,00</div><div>0,50</div><div>1,00</div><div>1,50</div><div>2,00</div><div>2,50</div><div>3,00</div></div></div></div>			
0,2		2	0,20				
0,3		1	0,07				
0,4		2	0,20				
0,5	Ps	6	0,40				0,51
0,6		5	0,37				
0,7		8	0,46				
0,8		8	0,46				
0,9		12	0,53				
1,0		10	0,50				
1,1		9	0,48				
1,2		12	0,53				
1,3		18	0,61				
1,4		16	0,59				
1,5	16	0,59	0,66				
1,6	19	0,62					
1,7	21	0,64					
1,8	24	0,66					
1,9	24	0,66					
2,0	25	0,67					
2,1	26	0,68					
2,2	24	0,66					
2,3							
2,4							
2,5							
2,6							
2,7							
2,8							
2,9							
3,0							