



Mońki, dnia 25.10.2022 r.

SA.270.5.2022

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na przebudowę drogi leśnej w Leśnictwie Kopisk, o nr postępowania SA.270.5.2022.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie:

Proszę o ujednoczenie wymagań co do stopnia przekruszenia kruszywa do wykonania warstwy dolnej i górnej. Przedmiar i projekt zakładają zastosowanie kruszywa C50/30, a w SST jest zapis o zastosowaniu kruszywa C90/3. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowania kruszywa łamanego o stopniu przekruszenia C50/30 do wykonania warstwy dolnej i górnej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy zastosować kruszywo do wykonania warstwy dolnej i górnej C50/30, zgodnie z projektem budowlanym.

Pozostałe warunki specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.