



Kolizja nN
 Demontaż kabla 2xYAKY 4x120mm²; l=6m
 Montaż kabla 2xYAKXS 4x120mm²; l=5(8)m
 montaż mufy kablowej; 4 szt.
 typu POLJ-01/4x 70-120

Biuro Usług Inżynierskich "Evir"

80-809 Gdańsk, ul. Lotników Polskich 39/5 tel. (058) 303-42-52, kom.601-68-71-73
 e-mail; evir@gd.home.pl

Tytuł opracowania:

Projekt wykonawczy budowy ulicy J. Sidły i ul. W. Komara na osiedlu Kopernika - Kasprówicza - Rowy, w Pruszczu Gdańskim.

Inwestor; Gmina Miejska Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20

Adres;

Działki Nr; 104, 136, 130/2, 133, 139/1, 138/1, 355/18, 114, 355/2, 355/5, 355/8, 19/4 - obr. 9 miasto Pruszcz Gdański

Branża	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr upr.	Podpis
ENERGETYKA	Projektował: mgr inż. M. Prociński	inst. i sieci elektroenergetyczne	3879/Gd/89 POM/IE/3986/01	
ENERGETYKA	Sprawdził: mgr inż. J. Prociński	inst. i sieci elektroenergetyczne	POM/0159/P00E/07 POM/IE/0055/07	
Nazwa rysunku : SCHEMAT PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH				Skala ---
07.2020 r.	Nr umowy	Liczba arkuszy 1/1	Nr rys. E-2	