



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

DKP.4001.6.2021.WM
Sygn. 160324

Gdańsk, dnia 09.06.2022

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania nr ID 619764 sygn. akt 95/BZP-U.510.71.2022/KW dla zadania pn.: „Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w XIX Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku, przy ul. Pestalozziego 11/13”

W związku z zapytaniami, jakie wpłynęły w sprawie zamówienia publicznego nr ID 619764 sygn. akt 95/BZP-U.510.71.2022/KW Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w trybie art. 284 ust.1 ustawy o zamówieniach publicznych wyjaśnia:

Pytanie 1:

W projekcie określono okna jako „otwierane sterowane automatycznie”. Jaki impuls ma sterować tym otwieraniem?

Odpowiedź 1:

System sterowania automatycznego otwierania okien winien współpracować z siłownikami dostarczonymi przez Wykonawcę oraz winien zapewniać prawidłowe otwieranie i zamykanie okien. Lokalizacja sterowania - wewnątrz pomieszczeń sal gimnastycznych przy wejściach.

Pytanie 2:

W OPZ napisano, że należy wykonać „rozbudowę układu wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganie mechanicznym w sali gimnastycznej, pomieszczeń antresoli, zaplecza sanitarno – szatniowego”. Poprosimy o projekt tej wentylacji.

Odpowiedź 2:

Rozwiązania układu wentylacyjnego zawarte są w projekcie wykonawczym branży architektury i konstrukcji (Wentylacja pkt. 11.7 i 11.15 opisu technicznego oraz odpowiednio na rysunkach nn. projektu.)



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

Pytanie 3:

W przypadku drzwi drewnianych D1 i D8 uzyskanie odporności ogniowej EI30 jest praktycznie niemożliwe. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie takich drzwi z aluminium?

Odpowiedź 3:

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu i OPZ-u. Stolarkę drzwiową (drzwi D1 i D8) należy wykonać jako drewnianą o odporności ogniowej EI30 zgodnie z „Dodatkowymi wymaganiami i uwagami” według pkt. 1a) w ppkt. 4.1. OPZ-u.

Pytanie 4:

Czy jest możliwość odbycia wizji? Jeżeli tak to poprosimy o kontakt do osoby odpowiedzialnej.

Odpowiedź 4:

W celu umówienia się na wizję lokalną prosimy o wyprzedzający kontakt z kierownikiem administracji Panią Beatą Drążek (nr tel. 58 341-29-02 , sekretariat@lo19.edu.gdansk.pl). Wizja możliwa jest w godz. pracy szkoły od pn - pt od 8:00 do 14:00.

Karol Kalinowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 13-06-2022

K.o.:

1. PKM-a/a