



2.1 Kl. schodowa
2.2 Pom. gosp.
2.3 Poddasze nieużytkowe

UWAGI DO WENTYLACJI
- sterowanie centralami wentylacyjnymi poprzez automatykę i sterowniki dostarczane wraz z urządzeniami od producenta central
- sterowanie wentylatorami poprzez automatykę i sterowniki dostarczane wraz z urządzeniami od producenta wentylatorów
- w celu kontroli stanu technicznego central, wentylatorów, nagrzewnic, filtrów, siłowników należy przewidzieć dostęp serwisowy do w/w urządzeń
- połączenia układów kanałowych wentylacyjnych z centralami wentylacyjnymi i wentylatorami poprzez połączenia elastyczne
- kanały wentylacyjny zaizolować zgodnie z rozporządzeniem
- nie przechodzić kanałami przez elementy konstrukcyjne budynku typu belki, słupy, podciąg
- przejścia kanałami przez przegrody oddzielające strefy pożarowe wykonać stosując kłapy p.poż.

LEGENDA:

W1 - oznaczenie pionu instalacji wentylacji

Paweł Kolmer Projektowanie Instalacji Sanitarnych		PKant	
Projektant: mgr inż. Paweł Kolmer		Data:	
Nr uprawnień: PDK/0291/POOS/19		05.2024	
Nazwa rysunku:	Instalacja wentylacji - rzut poddasza	Skala rysunku:	
Nazwa inwestycji:	Budowa budynku remizy strażackiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	1:50	
Adres inwestycji:	Dz. nr ewid. 1211/1, 1212 obr. 0003 WOLA RAFAŁOWSKA, Jedn. ewid. 181604_2 CHMIELNIK	Faza:	PT
inwestor:	Gmina Chmielnik, Chmielnik 50 36-016 Chmielnik	Branża:	S
		Nr rys.:	10