



- UWAGI:
1. OPRZEWODOWANIE I OKABLOWANIE WG SCHEMATU
 2. INSTALACJE WYKONAĆ JAKO WTYNKOWE
 3. KOORDYNOWAĆ Z POZOSTALYMI BRANŻAMI
 4. DOSTOSOWYWAĆ TYPY I MONTAŻ OPRAW DO TYPU ZABUDOWYWANYCH SUFITÓW I LOKALIZACJI ELEMENTÓW WENTYLACJI/KLIMATYZACJI/INSTALACJI SYGN. POŻARU
 5. GNAZDA MONTOWAĆ NA WYS.: - 0,3m - KOMUNIKACJA
 6. ŁĄCZNIKI MONTOWAĆ NA WYS.: - 1,4m
 7. KOORDYNOWAĆ OPRZEWODOWANIE Z INSTALACJĄ WENTYLATORÓW POMIESZCZENIA (UKŁADAĆ ŻYŁĘ PODTRZYMANIA PRACY WENTYLATORA PO WYŁĄCZENIU OŚWIETLENIA)
- Opłata oświetl.
LED C52 51200 20000 HF 840 TW MB

INWESTOR:	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu ul. Mokoszyńska 1; 27 - 600 Sandomierz		
NAZWA INWESTYCJI:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ ZE ZMIANĄ KONSTRUKCJI POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKÓW: DYDAKTYCZNEGO I SPORTOWEGO, ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. ZIEMI SANDOMIERSKIEJ W SANDOMIERZU		
ADRES:	ul. Mokoszyńska 1; 27 - 600 Sandomierz działka nr ewid. 165/9 (obręb ewid. 260901_1.0002)		
TYTUŁ RYSUNKU:	SALA GIMASTYCZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Andrzej Gućwa upr. nr 187A/Tbg/94		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Ireneusz Luchowski upr. nr 28/Tbg/79		
DATA:	LUTY 2024	FAZA PROJEKTU:	TECHNICZNY
SKALA:	1:100	NR RYS.:	E/1
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA		