

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.:  
**„Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Siedlcach w gminie Oława”**  
(Ogłoszenie nr 2023/BZP 00562433/01 z dnia 2023-12-19)

**Wyjaśnienia Zamawiającego nr 4**

Zamawiający - Gmina Oława, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm. - dalej ustawa Pzp), przekazuje treść zapytań, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu wraz z wyjaśnieniami bez podawania źródła zapytania:

**Pytanie nr 35**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonanie rozbudowy budynku stacji w przypadku gdy technologia, którą dobrano nie zmieści się w istniejącym budynku pomimo rozbiórki ścian wewnętrznych.

**Odpowiedź nr 35**

Przewiduje się budowę nowego budynku technologicznego. Istniejący budynek SUW ma być przebudowany na budynek techniczny.

**Pytanie nr 36**

Biorąc pod uwagę wyniki badań surowych aby poprawnie przeprowadzić proces uzdatniania, należy zaprojektować napowietrzanie otwarte, a nie ciśnieniowe jak opisano w PFU. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany technologii napowietrzania w celu uzyskania prawidłowych parametrów wody uzdatnionej?

**Odpowiedź nr 36**

*Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.*

*W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert z dnia **26.01.2024r. na dzień 02.02.2024r.** Godziny oraz sposób składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 01.03.2024r.*

**Odpowiedzi na pytania są wiążące i stanowią integralną część SWZ.**

W imieniu Zamawiającego  
Wójt Gminy Oława  
Artur Piotrowski  
*/podpis w oryginale/*