



GMINA STAWIGUDA
11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10
tel.: 89 512 62 02
www.stawiguda.pl przetargi@stawiguda.pl

Nr postępowania ZP.271.1.1.2024

Stawiguda, 01.02.2024 r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy postępowania na „**Budowa drogi gminnej nr 162028N – ulicy Miodowej w Gryźlinach**”.

Wyjaśnienia treści SWZ

Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego. wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu.

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm. – dalej Pzp), Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

➤ **Pytania z 01.02.2024 r.**

1. Czy zgodnie z zakresem SWZ (z dn. 17.01.2024 r., które nie uległo zmianie 31.01.2024 r.) zadanie obejmuje montaż tablicy pamiątkowej o realizacji zadania ze środków RFRD?

Odpowiedź.

Tak, zadanie obejmuje zamówienie i montaż tablicy pamiątkowej informującej o realizacji zadania ze środków RFRD.

2. Prosimy o załączenie SST wykonania oznakowania poziomego.

Odpowiedź.

Próg zwalniający należy oznaczyć znakiem P-25 "próg zwalniający" symetrycznie z przodu i z tyłu. Znak P-25 jest znakiem poziomym informującym o progu zwalniającym. Oznakowanie winno być oznakowaniem grubowarstwowym, odpornym na ścieranie oraz odporne na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych w kolorze białym.

3. Czy Zamawiający dopuszcza montaż progu gumowego zamiast budowy progu zwalniającego z betonu asfaltowego?

Odpowiedź.

Zamawiający nie dopuszcza montażu progu gumowego.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia treści SWZ stają się jej integralną częścią i są wiążące przy składaniu ofert oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/stawiguda>, zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 ustawy Pzp.