

Rzeszów, 2018-03-12

POSTANOWIENIE

Na podstawie §1 ust.2 i §19 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) oraz art.6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 191 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu

„Ekspertyzy technicznej w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego dla budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły przy ul. Słowackiego 9 w Dębicy” opracowanej w grudniu 2017 r. przez rzeczoznawców: budowlanego - Pana Szczepana Stachowicza oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych - Pana Krzysztofa Cygana; obejmującej następujące wskazania:

- wykonanie na drogach ewakuacyjnych systemu sygnalizacji pożaru z sygnalizatorami optyczno-akustycznymi (po dwa na kondygnacji nadziemnej i jednym w piwnicy),
- wydzielenie bocznej klatki schodowej jako odrębnej strefy pożarowej ścianami klasy REI120 z drzwiami dymoszczelnymi klasy EI60 odporności ogniowej,
- wybudowanie przy skrzydle szkoły od strony placu wewnętrznego, zewnętrznej stalowej klatki schodowej,
- zamknięcie wyjścia na strych drzwiami klasy EI30 odporności ogniowej,
- zaimpregnowanie drewnianej konstrukcji dachu do stopnia NRO,
- oznakowanie stopnia znajdującego się w drzwiach prowadzących z korytarza na II piętrze do bocznej klatki schodowej podświetlanym znakiem „Uwaga Stopień”,
- wyposażenie budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu co najmniej 5lx w sąsiedztwie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic oraz w bocznej klatce schodowej,
- zwiększenie o 200% środka gaśniczego zawartego w gaśnicach,
- zainstalowanie w budynku przeciwpożarowego wyłącznika prądu,

w związku z:

- brakiem hydrantów wewnętrznych 25, co jest wymagane §19 ust.2 ww. rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r.,

wyraża się zgodę

na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymienionych w §19 ust.2 ww. rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r., wskazanych w „Ekspertyzie technicznej w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego dla budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły przy ul. Słowackiego 9 w Dębicy” uznając, że nie spowodują one pogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku.

UZASADNIENIE

Pan Leszek Klabacha zwrócił się z wnioskiem o uzgodnienie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań określonych w rozporządzeniu MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów w zakresie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej odpowiednio do wskazań ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Z przedstawionej

I Liceum Ogólnokształcące
im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy
stwierdza zgodność z oryginałem
data... 15.10.2018 ... Samodzielny referent

Zofia Stelmach

„ekspertyzy” wynika, że rozpatrywany obiekt przeznaczony został na potrzeby szkolne. Obiekt to budynek średniowysoki, posiadający trzy kondygnacje nadziemne oraz piwnice. Zaliczony został do kategorii ZLI i ZLIII zagrożenia ludzi. Spełnia wymagania klasy „B” odporności pożarowej.

Jak wskazano w „ekspertyzie”, z uwagi na istniejące uwarunkowania konstrukcyjno-budowlane budynku zachodzi konieczność zastosowania rozwiązań zamiennych w zakresie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej. Mając na uwadze zastosowane rozwiązania zamienne uznano, iż pomimo występowania ww. nieprawidłowości, w rozpatrywanym budynku nie wystąpi pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej. W tym względzie, niezależnie od wskazań ekspertyzy technicznej wymienionych w sentencji postanowienia, przy zajmowaniu stanowiska uwzględniono, że:

- na korytarzach zastosowano podciągi o wysokości ok. 68cm, co ograniczy rozprzestrzenianie się dymu na poziomych drogach komunikacji ogólnej,
- z większości pomieszczeń zapewniono dwa kierunki ewakuacji osób,
- obiekt posiada prosty układ dróg komunikacji ogólnej,
- dla obiektu zapewniono drogę pożarową i zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38 wniesione za pośrednictwem Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Załącznik 1: Ekspertyza techniczna.

Otrzymują:

- ① Pan Leszek Klabacha
I Liceum Ogólnokształcące
ul. Słowackiego 9
39-200 Dębica
- 2) KP PSP Dębica
- 3) aa.

PODKARPACKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

st. bryg. mgr inż. Andrzej BABIEC

I Liceum Ogólnokształcące
im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy
stwierdza zgodność z oryginałem
data...15.11.2018... Samodzielny referent

Zofia Stelmach