

Zamawiający:

Gmina Miejska Przemyśl
Rynek 1,
37 – 700 Przemyśl

Prowadzący postępowanie w imieniu Zamawiającego:

Gmina Miejska Przemyśl - Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
ul. Wybickiego 1
37-700 Przemyśl

Nr postępowania: **ZDM.NE-3.333.15.2021**

Przemyśl, 12.07.2021 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Przebudowa północno-wschodniej części Rynku Starego Miasta wraz z badaniami archeologicznymi w ramach projektu pn.: „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu”.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu, działający w imieniu Gminy Miejskiej Przemyśl podaje poniżej treść zapytań złożonych do w/w postępowania o udzielenie zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

1. Proszę o zaznaczenie zakresu robót objętych zamówieniem na planie zagospodarowania przestrzennego
 - w załączeniu projekt zagospodarowania Rynku Starego Miasta w Przemyślu z naniesionym zakresem robót – załącznik nr 1,
2. Proszę o załączenie opisu do przedmiotu zamówienia
 - roboty należy wykonywać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
3. Powołując się na STWiOR - płyty układać. zgodnie ze wzorem w dokumentacji projektowej – proszę o podanie rozmiarów płyt i kolorów wraz z podziałem kolorystycznym co do ilości i sposobu ich układania
 - zgodnie z przedmiarem należy przyjąć płyty kamienne granitowe płomieniowane o gr. 6cm w odcieniu szarym. Dominującymi wymiarami płyt granitowych powinny być 60x60x6cm oraz 60x30x6cm. Pozostałe elementy należy dostosować do istniejącego zagospodarowania. Docelowy wzór ułożenia płyt zostanie uzgodniony w trakcie realizacji robót. Stopnie schodów (stopnice) należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją. Należy także uwzględnić właściwe odwodnienie schodów tj.: spadki podłużne, poprzeczne, itp.,

4. Proszę również o wzór ułożenia nawierzchni z kostki granitowej
 - kostka granitowa powinna być układana w równych rzędach z mieszaniem kolorów w następujących proporcjach: szara 50%, rdzawa 25%, żółta 25%. Docelowy wzór ułożenia kostki zostanie uzgodniony w trakcie realizacji robót,
5. Ponieważ kostka ma być kostką surowo łupaną czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania spoiny cementowo – piaskowej lub z kruszywa granitowego zamiast spoiny z żywicy
 - Zamawiający nie dopuszcza zastosowania spoiny cementowo – piaskowej lub z kruszywa granitowego zamiast spoiny z żywicy na ciągu jezdnym
6. Proszę o załączenie wzoru kart/wzorów słupów oświetleniowych zaakceptowanych przez konserwatora
 - w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D-07.07.01 w punkcie 2.3.5. określono wymagane parametry techniczne i estetyczne słupów oświetleniowych przewidzianych do montażu. Typ przyjętego do zabudowania słupa stylowego winien uzyskać akceptację Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych termin składania ofert został przedłużony do dnia **16.07.2021 r. do godz. 10:30.**

DYREKTOR
Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu

(działający na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Przemyśla
na podstawie art. 37 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych)