

Olkusz, dnia 29.05.2023 r.

KBZ.271.2.9.2023

#### Wyjaśnienia 2 SWZ

dotyczy: *postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt) 1 w związku z art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 ustawy Pzp na realizację zadania pn. Budowa całorocznego obiektu wielofunkcyjnego na terenie zrewitalizowanego Parku „Czarna Góra” wraz z modernizacją krytego basenu w SP nr 2 w Olkuszu, gmina Olkusz”*

Zamawiający, Miasto i Gmina Olkusz informuje, iż zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść specyfikacji warunków zamówienia w następujący sposób:

#### Pytanie 1:

Prosimy o wyjaśnienie - jakie ostatecznie Wykonawcy powinni wycenić pokrycie dachu Hali Wielofunkcyjnej - warstwa D1.

Wedle dokumentacji jest to pokrycie materiałem Protan SE.

Wyjaśnienie 3 z dn. 17.05.2023r. uszczegóławia, że ma być to membrana EPDM.

Pytanie dotyczyło wyjaśnienia grubości, a odpowiedź zupełnie innej kwestii.

Innymi słowy - Zamawiający zmienił materiał do wykonania 830m<sup>2</sup> połaci dachowej oraz obróbek, wywinieć pokrycia na ściany, łącznie ~1000m<sup>2</sup> membrany, gdzie różnica w cenie zakupu materiału wynosi 100zł/m<sup>2</sup>, czyli 100tyś zł netto + VAT różnicy, dzięki jednej w pozoru mało istotnej odpowiedzi na pytania.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający absolutnie żąda wykonania pokrycia z membrany EPDM.

#### Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że pokrycie dachu winno być wykonane z membrany EPDM. Minimalne parametry tej membrany zostały podane w wyjaśnieniach 3 z dn. 17.05.2023 .r.

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Olkusz  
  
Roman Piśniak