

ZP.271.6.2024

**Do wszystkich Wykonawców
w postępowaniu o nr ZP.271.6.2024**

dotyczy postępowania p.n.: **Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią w dal i rzutnią przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej**

Zamawiający informuje, że od jednego z Wykonawców wpłynęło zapytanie następującej treści:

Pytanie:

projekt zakłada wykonanie nawierzchni typu natrysk określając parametry konkretnie jednej nawierzchni i jednego producenta. Takie określenie przedmiotu zamówienia ogranicza konkurencję bo w praktyce zawęży ilość firm startujących w przetargu do minimum. Tym samym winduje cenę za jaką przyjdzie obiekt zbudować. Prosimy o dopuszczenie wszystkich nawierzchni typu natrysk spełniających wymagania normy PN EN 14 877:2014 oraz DIN 18035-6:2021.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji inwestycji wymaga od Wykonawcy przedstawienia:

- a) rekomendacji ITB lub wyników badań specjalistycznego laboratorium potwierdzających określone wymagania,
- b) Atest Higieniczny PZH dla oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny,
- c) aktualny kompletny raport z badania na zgodność z PN-EN 14877:2014 z późn. zm. potwierdzający spełnienie określonych wymagań,
- d) autoryzacja producenta systemu wraz z określeniem nazwy inwestycji i potwierdzeniem gwarancji na produkt,
- e) Karta techniczna nawierzchni potwierdzona przez producenta,
- f) badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni potwierdzające wymaganą zawartość związków chemicznych zgodnie z normą DIN 18035-6:2021 z późn. zm.,
- g) Deklaracja zgodności potwierdzona przez producenta nawierzchni.

Zamawiający nie wymaga posiadania Certyfikatu IAAF.

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.10. SWZ jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy producentów materiałów lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów, to służą one jedynie i wyłącznie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości wymogów techniczno – użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Nie są one wiążące przyszłego Wykonawcę do ich stosowania. Wykonawca może zastosować materiały równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów zaproponowanych w dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (certyfikaty lub deklaracje właściwości użytkowych).