

PRI.272.9.2022

**ZARZĄD POWIATU
PODDEBICKIEGO**
ul. Łęczycka 16
99-200 Poddębice
tel. 6787800, 6782805 fax 6782791

Do wykonawców

Poddębice, dnia 26.05.2022 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 pn. „**Remont ciągów powiatowych: Nr 3710E, 3746E, 3732E, 3706E, 3717E**”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) przekazujemy treść zapytań z dnia 26.05.2022 r. wraz odpowiedziami.

PYTANIA I ODPOWIEDZI Z DNIA 26.05.2022 r.

Pytanie nr 3

Nawiązując do odpowiedzi odnośnie barier drogowych dla cz. 4 proszę o rozrysowanie bariery 6m - gdzie od strony najazdu jest 4 m i co dalej ? Zostaje 2 m !!!

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zapis w pomocniczym przedmiarze robót dotyczy montażu bariery energochłonnej N2/W4/A + zakończenie bariery. Podane są trzy odcinki, tj. 110 m, 30 m, 6 m. Przez zapis pomocniczego przedmiaru robót należy rozumieć, że każdy z odcinków ma mieć podane długości, do których należy doliczyć zakończenie barier z pochyleniem do gruntu.

W odpowiedzi na zadane pytanie z dnia 25.05.2022 r. Zamawiający informuje, że nastąpiła omyłka pisarska dotycząca jednego z odcinków barier. Długość bariery winna wynosić 110 m tak jak w załączonym przedmiarze do SWZ, a nie 130 m plus zakończenie bariery z pochyleniem do gruntu.

WICESTAROSTA

Piotr Majer
Piotr Majer

CZŁONEK ZARZĄDU
Zdzisław Cyganiak
Zdzisław Cyganiak

**Zastępca Naczelnika
Wydziału Pozyskiwania Funduszy
Zewnętrznych, Inwestycji, Zamówień
Publicznych i Promocji Powiatu**
Jolanta Wojcik
Jolanta Wojcik