



RO.271.2.2023

Zblewo, 20.02.2023 r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Przebudowa ulicy Młyńskiej w Zblewie i ulicy Semlińskiej w Pinczynie**”, prowadzonego przez Gminę Zblewo (Ogłoszenie nr 2023/BZP 00076234/01 z dnia 2023-02-01)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań o następującej treści:

Pytanie:

W związku z ograniczeniami dostępności na rynku lokalnym, serdecznie prosilibyśmy o informację, czy do wykonania betonu konstrukcyjnego może być zastosowany CEM II lub cement hutniczy CEM III zamiast cementu portlandzkiego CEM I niskoalkalicznego jak jest podane w SST.

Odpowiedź:

Beton powinien spełniać wymagania aktualnych przepisów tj. PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność. oraz podanych w projekcie klas ekspozycji.

Z poważaniem

Z up. WÓJTA GMINY
SEKRETARZ GMINY

Daniel Szpręga

Otrzymują:

- 1) Strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo>
- 2) wykonawca
- 3) a/a AT

